



LEGENDA:

- przewód YTDY 8x0,5
- przewód UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
- przewód YDY 3x1,5
- SS centrala sygnalizacji włamania i napadu SATEL INTEGRA 128 PLUS z modulem ETHM-1 lub równoważna
- GPD punkt dystrybucyjny GPD, szafa rack 19" 42U stojąca
- PC stanowisko komputerowe z oprogramowaniem monitorującym
- czujka PIR + detekcja stłuczenia okna SATEL NAVY lub równoważna
- manipulator LCD SATEL INT-KLCD-BL w obudowie metalowej zamykanej na klucz SATEL OBU-M-LCD-S lub równoważne
- sygnalizator optyczno-dźwiękowy SATEL SP-4004 R lub równoważny
- TE/27 symbol rozdzielnic elektrycznej
- rozdzielnica elektryczna
- SS.1 symbol urządzenia SSWiN

UWAGA:

- Przewody YTDY 8x0,5 pomiędzy czujką/manipulatorem a korytem PVC prowadzić pod tynkiem.
- Przewód UUTP kat. 6 LSZH AWG23 układać w korytkach PVC
- Czujki typu SATEL NAVY montować na wysokości min. 2,4m od podłogi.
- Manipulator typu SATEL INT-KLCD-BL montować na wysokości 1,4m od podłogi.
- Sygnalizator optyczno-dźwiękowy zamontować na wysokości min. 3,2m od poziomu gruntu.
- Pomiędzy szafką natynkową SATEL OMI-4 a korytkiem kablowym PVC zamontować w bruździe pod tynkiem 1x rura PVC Ø25 dla przewodów YTDY 8x0,5 oraz UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
- Na rysunku przedstawiono przykładowe nazwy zastosowanego osprzętu - dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów posiadających równoważne parametry wg. tabeli zamieszczonej w opisie technicznym.

SPIS POMIESZCZEŃ	
nr pom.	opis
100	wiatrołap
101	poczekalnia petenta
102	WC dla petenta
103	pokój przyjęć interesantów
104	pomieszczenie techniczne/UPS
105	korytarz
106	sala odpraw
107	pom. biurowe dzielnicowych
108	klatka schodowa
109	pom. techniczne/licznik wody
110	szatnia
111	umywalnia
112	WC
113	kotłownia
114	przedsionek
115	pomieszczenie socjalne
116	recepcja
117	magazyn depozytów
118	pomieszczenie łączności

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA LĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE.			
INWESTYCJA	REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU			
OBIEKT	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42-470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275, 3278/1			
TREŚĆ RYSUNKU	Plan instalacji alarmu i włamania - rzut parteru.			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewald Mrugała	NR UPRAWNIEN 201/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	STADIUM: PROJ. BUDOWLANY
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Giesa	NR UPRAWNIEN 195/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	BRANŻA ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ: Paweł Łaskarzewski	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA 05.2015	SKALA 1:80 NR RYSUNKU E-14

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.