

## Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawa stacjonarnych agregatów prądotwórczych**” wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający może udzielić informacji o konkretnych modelach układów SZR, z którymi mają współpracować dostarczane agregaty, a które - jak rozumiemy - zamontowane już są w budynkach?

Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Zamawiający informuje iż dostarczane agregaty mają współpracować z:

- a/ Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej: SZR typu **HAGER HIC412A**
- b/ Komenda Powiatowa Policji w Będzinie : SZR typu **MAX-1SX ( lub równoważny)**
- c/ Komenda Miejska Policji w Bytomiu : SZR typu **PPBZ21WYGE**

**Pytanie nr 2:** Czy ustawienie dostarczonych agregatów na wskazanych miejscach będzie uznane za wypełnienie zamówienia, a wykonanie pozostałych robót montażowych (układ wentylacji i odprowadzenia spalin, podłączenie do instalacji odbiorczej, dokumentacja powykonawcza, etc.) będzie leżeć po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Za realizację zadania uznane będzie dostawa i ustawienie dostarczonych agregatów na wskazanych miejscach, tj. w KPP w Będzinie dostawa będzie polegać na posadowieniu agregatu w obudowie zewnętrznej na istniejącym fundamencie znajdującym się na terenie przylegającym do budynku Komendy, natomiast w KMP w Rudzie Śląskiej i w KMP w Bytomiu dostawa będzie polegać na wprowadzeniu agregatów do istniejących garaży na poziomie gruntu. Wykonanie podłączeń oraz montaż elementów wentylacji i odprowadzenia spalin leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:** Kiedy można zapoznać się na miejscu z warunkami posadowienia agregatów?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** W związku z odpowiedzią na pyt. 2 Zamawiający nie widzi potrzeby wyznaczania wizji na obiektach.

**Pytanie nr 4:** Czy możliwa jest wizja lokalna celem ustalenia warunków wprowadzenia i podłączenia agregatów prądotwórczych.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:** W związku z odpowiedzią na pyt. 2 Zamawiający nie widzi potrzeby wyznaczania wizji na obiektach.

**Pytanie nr 5:** Czy agregaty które zamówione będą w wersji otwartej (bez obudowy) będą dostarczone wraz z instalacją wentylacji i instalacją odprowadzania spalin (w celu wyceny w/w instalacji niezbędna jest wizja lokalna pomieszczeń celem wykonania pomiarów i zaprojektowania instalacji.)

**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.