

UWAGI:

1. Na instalacji wykonać podpory stałe i przesuwne rur oraz kompensacje stosując kompensatory u-kształtne oraz wykorzystując naturalne załamania tras /zgodnie z wtyczynymi producenta/
2. Na projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontować rewizję nad posadzką najniższej kondygnacji.
3. W pomieszczeniach w których zlokalizowane sa wpusty podłogowe należy wyprofilować spadki posadzki w kierunku wpusty.
4. Przejście przewodów przez przegrody budowlane (ściany/stropy) prowadzić w tulejach ochronnych, umożliwiających przemieszczanie sie przewodu w ścianie. Przestrzeń między tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, niepowodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.
5. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć przepustami o klasie odporności ogniowej przegrody.
6. Piony wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji nalezy obudować /szachty z drzwiczkami rewizyjnymi/ umozliwiającymi dostęp do zaworów odcinających.
7. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić na dach, wentylować bezpośrednio ponad dachem lub zakończyć zaworem napowietrzającym.
8. Przed przystąpieniem do motażu rurociągów instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej, należy sprawdzić możliwość ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach oraz ewentualne kolizje z innymi branżami.
9. Instalację prowadzoną pod stropem w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego należy obudować płytami GK lub prowadzić w bruzdach.
Obudowę instalacji należy wykonywać łącznie /instalacje sanitarne należy prowadzić razem wykonując wspólną obudowę.
10. Kolektory słoneczne zamontowane zgodnie z rysunkiem dla osiągnięcia jak najlepszych uzysków, przewody prowadzone pod połacią dachu w przestrzeni sufitu podwieszanego do pomieszczenia kotłowni.
11. Rury wykorzystane do połączenia między dwoma zbiornikami oznaczone Ø35 st. nierdz. są to rury ze stali nierdzewnej 1.4404 o średnicy 35mm, gr ścianki 1,5mm
12. Filtr siatkowy, reduktor ciśnienia, manometr i zawory odcinające w pomieszczeniu 0.03 zamontować w bruździe ściany i zabudować drzwiczkami rewizyjnymi zamykanymi na zamek.

Domiary wykonać na budowie.

LEGENDA:

- PROJ. INST. WODY ZIMNEJ
- PROJ. INST. WODY CIEPŁEJ
- PROJ. INST. WODY CYRKULACYJNEJ
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - WENTYLACJA
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - PROWADZONA POD STROPEM KONDYGNACJI
- PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ - PROWADZONA POD POSADZKĄ
- PROJ. INST. ODPROWADZENIA SKROPLIN
- PROJ. INST. KLIMATYZACJI

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował: inż. Władysław Suszek
Opracował: mgr inż. Jolanta Hołowińska
Sprawdził: mgr inż. Ewa Lasoń - Piechota
Nazwisko
Podpis

Nr uprawnień	
nr spr. 94-Kat/73 w spec. ostalacji i urządzeń sanitarnych	
nr spr. 16-02 bez ograniczeń w spec. instalacji i urządzeń sanitarnych	

Data: 02.2016 — Stadium: PW
Data: 02.2016 — Skala: 1:50

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Mysliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja: działki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10, obręb: 0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna: 240203_1 Szczyrk

Nazwa rysunku: RZUT II PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

Branża: **SANITARNA**

Nr rys.: **WK/03**