




LEGENDA:

- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY -PŁASKOWNIK Fe/Zn 25x4mm UKŁADANY NA MURZE POD OCIEPLENIEM
- UZIOM - PŁASKOWNIK Fe/Zn 30x4mm POŁĄCZONY Z ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ
- ZWÓD POZIOMY - DRUT ODGROMOWY AlMgSi ϕ 8mm, MOCOWANY DO RANTU BLACHY NA METALOWYCH WSPORNIKACH ODSTĘPOWYCH
- ZK - ZŁĄCZE KONTROLNE NALEŻY INSTALOWAĆ NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYSOKOŚCI h=1 m
- ZWÓD PIONOWY IZOLOWANY NA MASZCIE ANTENOWYM WG OPISU I RYS. NR E-10

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13								
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Tomasz Knapik	Podpis		Nr uprawnień	MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	Data	02.2016	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszko-jeznych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
Opracował		mgr inż. Anna Ziąja				02.2016		Skala: 1:100		
Sprawdził										
Nazwa rysunku:										Branża: ELEKTRYCZNA
Plan instalacji ochrony odgromowej- rzut dachu										Nr rys.: E-09