

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3		F1	Q5	Q6	Q7	Q8
Opis	Zasilanie potrzeb własnych agregatu	Zasilanie centralki oddymiania	Zasilanie centrali SAP	GWP	DEHNventil DV M TT 255 FM	zasilanie RGK	kompensacja mocy biernej Qn = 20 kvar, 2,5+5+12,5 kvar Un= 400 V	wlz. do rozdzielnic Tn	Zasilanie skrzynki sterowniczej szlabanu
Moc	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW			24,7 kW		25,9 kW	0,2 kW
Typ kabla	YKY 3x2,5 mm²	HDGs 3x1,5 mm²	HDGs 3x1,5 mm²	HLGs 2x1,5 mm²		YLY 4x16 mm²	YLY 5x16 mm²	5x YLY 25 mm²	YKYżo 5x2,5 mm²

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Nazwa rysunku:
Schemat zasadniczy rozdzielnicy RG

Branża: **ELEKTRYCZNA**
Nr rys.: E-12/1

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	02.2016
Sprawdził				02.2016

Stadium: PW
Skala: ---

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja:
Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku, budowa zjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną.

Lokalizacja:
Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10;
obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201_1 Szczyrk