



OZNACZENIA:

- ręczny przycisk oddymiania
- optyczna czujka dymu konwencjonalna
- centrala oddymiania grawitacyjnego
- moduł wyjściowo wejściowy (1wy/2we)
- 1.10 – opis elementu pętli: 1–nr pętli
10–numer elementu w pętli

UWAGA:

Na schemacie przedstawiono elementy poza ręcznymi i automatycznymi ostrzegaczami pożaru. Ostrzegacze wyszczególniono w tabeli opisu.

				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13						
Projektował	Nazwisko	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		Nr uprawnień	L-0508/01 techniczna ochrona mienia	Data	02.2016	Stadium: PW	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Myśliwskiej w Szczyрку, budowa jzjazdu, budowa murów oporowych oraz budowa utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, chodników, miejsc postojowych) wraz z infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Szczyrk, ul. Myśliwska, działki nr 3614, 3615/3, 3615/4, 3615/6, 3615/11, 3975/7, 4166/10; obręb:0001 Szczyrk, jedn. ewid.: 240201 1 Szczyrk
Opracował		mgr inż. Stanisław Latos				L-0508/01 techniczna ochrona mienia		02.2016	Skala: 1:100	
Nazwa rysunku: System sygnalizacji pożaru - schemat ideowy										Branża: ELEKTRYCZNA
										Nr rys.: E/04P