

## Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku**” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Proszę o wyjaśnienie:

**Pytanie nr 1.** Pozycja 239 kosztorysu - Analogia - Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej - płyta OSB - wg zestawienia materiałów w danej pozycji jest 19,062m<sup>3</sup>, proszę potwierdzić, że podana ilość skalkulowana została poprawnie. Ponadto proszę o informację czy zastosowana płyta OSB (NRO) ma być klasy B-s1, d0 reakcji na ogień?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wskazana ilość jest prawidłowa. Ponadto Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć płytę OSB w klasie B-s1 d0 lub każdą inną wymienioną w tabeli nr 1 w załączniku nr 3 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jako nie rozprzestrzeniające ognia

**Pytanie nr 2.** Pozycja 93 zestawienia materiałów: płytki ceramiczne i terakotowe należałoby rozdzielić, na płytki ceramiczne ścienne i gresowe podłogowe.

**Odpowiedź:** Opis pozycji jest czytelny i wystarczający do poprawnej wyceny.

**Pytanie nr 3.** Pozycja 20 kosztorysu - Izolacje z płyt styropianowych styrodur gr. 25cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - izolacja fundamentów - proszę o wyjaśnienie współczynnika zużycia 2,55m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (czy chodzi o przyjęcie styropianu XPS gr. 10cm i współczynnik zwiększający grubość i zawierający zużycie - przez 2,55) - ponadto proszę o uzupełnienie w zestawieniu materiałów grubości płyt styropianowych EPS 100 (poz. 96 zestawienia materiałów) - podana jednostka miary m<sup>2</sup>, bez podanej grubości styropianu oraz grubość płyt styropianowych z poz. 95 zestawienia materiałów

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż pozycja nr 20 została zmieniona zgodnie z odpowiedziami na pytania z dn. 12.07.2016 r. (pytanie nr 28)

**Pytanie nr 4.** Proszę o wyjaśnienie dlaczego:

w pozycji 22 kosztorysu - Izolacje z płyt styropianowych styrodur gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - termoizolacja ścian fundamentowych od strony zasypu - przyjęto współczynnik zużycia 0,55m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

oraz pozycji 68 kosztorysu - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa - styrodur 5cm - przyjęto współczynnik zużycia 0,55m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w poz. 68 należy zmienić normę zużycia w materiale na 1,05m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż w przypadku braku dokonania powyższej zmiany w złożonej ofercie (stwierdzonej w toku badania i oceny ofert) Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokona poprawy ww. normy zgodnie z powyższą odpowiedzią.

**Pytanie nr 5.** Proszę o informację dlaczego w pozycjach 103; 104; 224; 241; 242 - wpisano tę samą wełnę mineralną? Nie ma to uzasadnienia ponieważ każda z tych pozycji powinna zawierać wełnę innego przeznaczenia, a co za tym idzie w innej cenie. Poza tym w podanych pozycjach grubości wełny różnią się między sobą, a podana ilość jest w m<sup>2</sup>. Proszę o rozdzielenie poszczególnych rodzajów wełny, w zestawieniu materiałów i poszczególnych pozycjach.

**Odpowiedź:** Opis pozycji jest wystarczająco czytelny do poprawnej wyceny wykonania, Zamawiający informuje, iż cenę należy kalkulować również na podstawie dokumentacji technicznej

**Pytanie nr 6.** Proszę o wyjaśnienie zapisu z zestawienia materiałów - poz. 104 - Pręty okr. gład. do zbr. bet. fi 32-40 - przywołana pozycja opisana jest jako poz. 49 kosztorysu - Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych #8. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę w zestawieniu materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż we wskazanych pozycjach należy wycenić stal zbrojeniową o średnicach zgodnie z opisem pozycji.

**Pytanie nr 7.** Proszę o wyjaśnienie zapisu z zestawienia materiałów - poz. 106 - pręty żeblowane do 7mm - natomiast w opisach pozycji z kosztorysu wynikają pręty fi 12, 16, 20mm

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż we wskazanych pozycjach należy wycenić stal zbrojeniową o średnicach zgodnie z opisem pozycji.

**Pytanie nr 8.** Proszę o wyjaśnienie jakiego rozmiaru wyłaz dachowy wycenić - w zestawieniu 90x90cm w opisie pozycji 218 - Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony 800x800mm. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę w zestawieniu materiałów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy wycenić wyłaz dachowy fabrycznie wykończony o wymiarach 90 x 90cm.

**Pytanie nr 9.** Proszę o wyjaśnienie pozycji 152 zestawienia materiałów - Xylamit popularny - środek wycofany z użycia - proszę o opisanie innego środka.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć inny środek - równoważny.

**Pytanie nr 10.** Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z odpowiedziami na pytanie 20 z dnia 08.07.2016

"Pytanie nr 20: WG PT posadzka w pomieszczeniu 0.04 to wykładzina PCV nr 7. Wg przedmiaru ujęto płytki gres 30 x 30. Prosimy stosowne korekty przedmiaru. **Odpowiedź:** W przedmiarze budowlanym należy zmienić obmiar w pozycji 78 – zmniejszyć o 9,38, natomiast do pozycji 82 oraz 84 – zwiększyć obmiar o 9,38"

czy obmiary w pozycji 82 należy zwiększyć o 9,38m<sup>2</sup> jak również w pozycji 84 zwiększyć o 9,38m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią z dnia 08.07.2016 r.

**Pytanie nr 11.** W związku z zamieszczeniem w kilku odpowiedziach informacji o zamianie katalogów norm na katalogi np KNR - AT 31....., które dedykowane są dla użytkowników programu kosztorysowego Norma Pro (i niedostępne np. w programie Rodos dostępne jedynie KNR AT od 1 do 7), proszę o informację, czy w przypadku korzystania z innych programów np. Rodos dane pozycje można opisać jako kalkulacja indywidualna i wpisać identyczne nakłady jak w wymienionych pozycjach? Jeśli istnieje taka możliwość, to proszę o udostępnienie danych pozycji w wersji szczegółowej (z rozpisanymi nakładami roboczo-godzin, materiałami i zużyciami, materiałami pomocniczymi oraz nakładami sprzętu). W przeciwnym przypadku, będzie to promowanie użytkowników korzystających z konkretnego oprogramowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej w wersji szczegółowej plik PDF dotyczący Katalogów Nakładów Rzeczowych.

**Pytanie nr 12.** W związku z licznymi odpowiedziami Zamawiającego, wyjaśnieniami i zmianami, proszę o udostępnienie aktualnego przedmiaru szczegółowego z zestawieniem materiałów, który pozwoli wszystkim oferentom przedstawić porównywalne kosztorysy. Niezamieszczenie aktualnych przedmiarów szczegółowych z aktualnym zestawieniem materiałów, może spowodować rozbieżności pomiędzy poszczególnymi oferentami.

**Odpowiedź:** Należy uzupełnić wg odpowiedzi na pytania zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 13.** W związku z bardzo obszernym zakresem oraz mnogością kolejnych pytań i odpowiedzi, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.07.2016r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie przesuwamy terminu składania ofert.

Dot. odpowiedzi z dnia 12.07.2016r.:

**Pytanie nr 14.** Pytanie i odpowiedź nr 27: W związku z tym, iż oferent nie posiada KNR K-36, bardzo proszę o zamieszczenie na stronie BIP pozycji:

a) KNR K-36 0103-11 - Gruntowanie preparatem gruntującym przed uszczelnieniem zewnętrznych części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej

b) KNR K-36 0103-02 - Uszczelnienie zewnętrzne grubości 2,5 mm ścian murowanych części podziemnych budynków i budowli narażonych na działanie wody bezciśnieniowej z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej.

w wersji szczegółowej (z widocznymi nakładami RMS), tak aby można było wprowadzić pozycję do programu kosztorysowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej w wersji szczegółowej plik PDF dotyczący Katalogów Nakładów Rzeczowych.

**Pytanie nr 15.** Pytanie i odpowiedź nr 28: W związku z tym, iż oferent nie posiada KNR K-36, bardzo proszę o zamieszczenie na stronie BIP pozycji:

a) KNR K-36 0103-08 - Uszczelnienie zewnętrzne ścian murowanych części podziemnych budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - przyklejenie płyt ochronnych

w wersji szczegółowej (z widocznymi nakładami RMS), tak aby można było wprowadzić pozycję do programu kosztorysowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej w wersji szczegółowej plik PDF dotyczący Katalogów Nakładów Rzeczowych.

Załączniki:

1. plik .pdf dotyczący Katalogów Nakładów Rzeczowych

Wyk. w 1 egz. W.K/M.K.

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego