



WĘZEL CIEPŁYŃ wyposażony w ;
–Moduł went /woda 80/60C/

Q=127,5kW
dp=83,5kPa

TEMAT PROJEKTU	Projekt Wykonawczy zagospodarowania i adaptacji garaży wysokich nr 7 dla Wydziału Transportu w Katowicach ul. Lompy 19				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice				
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS		
	mgr inż. Beata Stronek	116/92			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Halina Tatała-Brożek	498/78			
TYTUŁ RYSUNKU	Przyłącza olejowe Schemat montażowy przyłącza went			Pc-4	
	SKALA -1:50	PAŹDZIERNIK 2013	NR RYSUNKU		
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski, ul. Ogrodowa 24, 40-7 58 Katowice					