RZUT PRZYZIEMIA



Os1 - ODSYSACZE SPALIN-szynowy system ssący - KOS-L szt 2
- kanał odciągowy samouszczelniający o ln2,5m ×=3szt G=4,3kg
- odsysacze balansowe przejezdne - typ OBPIP-100-6 dla SD
wydajność V=400m3/h
opory H=1200Pa
średnica/długość DN100mm/6m
ciężar G=26,7kg
Os2 - odsysacze balansowe przejezdne - typ OBPIP-100-6 dla SD
wydajność V=700m3/h
opory H=1600Pa
średnica/długość DN125mm/9m
ciężar G=28,7kg
-elementy dodatkowe:

Os3 - ODSYSACZE SPALIN-szynowy system ssący - KOS-L szt 2
- kanał odciągowy samouszczelniający o ln2,5m ×=3szt G=4,3kg
- odsysacze balansowe przejezdne - typ OBPIP-100-6 dla SD
wydajność V=400m3/h
opory H=1200Pa
średnica/długość DN100mm/6m
ciężar G=26,7kg
Os4 - odsysacze balansowe przejezdne - typ OBPIP-100-6 dla SD
wydajność V=700m3/h
opory H=1600Pa
średnica/długość DN125mm/9m
ciężar G=28,7kg
-elementy dodatkowe

TEMAT PROJEKTU	Projekt Wykonawczy Zagospodarowania i adaptacji garaży wysokich nr 7 dla Wydziału Transportu w Katowicach ul. Lompy 19		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice		
		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANCI	mgr inż. Halina Tatara-Brożek	498/78	
	inż. Jarosław Brożek		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Beata Sromek	116/92	
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja wentylacji i odciągów spalin Rzut przyziemia - cz.1		W-1
	SKALA 1:50	PAŹDZIERNIK 2013	NR RYSUNKU

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice