

OZNACZENIA :

Przewód wody zasilającej t=80°C/moduł went/

Przewód wody powrotnej t=60°C/moduł went/

Licznik energi cieplnej :
- urządzenie zliczajace CF55
-ultradzwiękowy przetwornik przepływu US Echo II
- czujnik temp zasilajacej PT500
- czujnik temp powrotnej PT500

TEMAT PROJEKTU	Projekt Wykonawczy zagospodarowania i adaptacji garaży wysokich nr 7 dla Wydziału Transportu w Katowicach ul. Lompy 19		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice		
		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANCI	mgr inż. Halina Tatara-Brożek	498/78	
	inż. Jarosław Brożek		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Beata Sromek	116/92	
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja centralnego ogrzewania Rozwinięcie instalacji c.o. cz.3		CO-4
	SKALA -	PAŹDZIERNIK 2013	NR RYSUNKU

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
"STRUKTON" arch. Jakub Dąbrowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice