

LEGENDA:

L1 – oprawa LED szczelna IP65; 10W; 850lm; 3000K; 4kg, rozsył jednokierunkowy, kąt 60°; montowana na elewacji na wysokości ok. 2,3m

L2 – oprawa LED szczelna IP66; 60W; 6793lm; 4000K; 20kg; montowana na elewacji na wysokości ok. 6m

TOZ – proj. skrzynka rozdzielcza

– Zasilanie semafora należy wykonać w niepalnym peszlu metalowym Ø25 w osłonie pcv.
– Instalacje w budynku należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych lub korytkach montowanych pod sufitem
– Instalacje na elewacji należy prowadzić w bruzdach w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych pod warstwą ocieplenia

efekt
EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrzu, ul. Krakowska 11

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038

Lokalizacja:
ul. Krakowska 11 41-808 Zabrze obręb: Rokitnica, jedn. ewid. Zabrze - miasto

projektant: inż. Józef Daniel upr. bud. nr 36/89

podpis:

branża: ELEKTRYCZNA

zespół:

stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT PIĘTRA

skala: 1:100

data: czerwiec 2016

nr rysunku: E - 02