



LEGENDA:

- zwody poziome – drut Fe/Zn Ø8mm
- przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm
- iglica min. 0,7m ponad kominem
- złącze krzyżowe do połączeń zwodów poziomych
- zwód pionowy monotynony w rurze odgromowej typu RS020, 2m nad poziom chronionego urządzenia

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 40			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Lokalizacja: ul. 3-go Maja 40, 44-230 Czerwionka Leszczyny obręb: Czerwionka, Jedn. ewid. Czerwionka-Leszczyny-miasto	
projektant: inż. Józef Daniel upr. bud. nr 36/89		branża: ELEKTRYCZNA	
zespół:		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU	skala: 1:100	data: czerwiec 2016	nr rysunku: E - 04