



OBLĄSNIEŃA:

- przewody powrotne c.o.
- przewody zasilające c.o.
- średnice przewodów

+16 °C temperatura  
Øwym: 3913 W wymienna moc grzewcza

grzejnik zasilany bocznie

22/600/720 typ/wysokość/długość

7,00 nośnikowa zaworu termostaticznego

- zawór odcinający
- zawór termostaticzny

UWAGA: instalacja prowadzona pod sufitem pomieszczeń.

EFEKT SP. Z O.O.  
41-103 SIEMANOWICE ŚLĄSKIE  
UL. E. ORZESZKOWEJ 4  
tel. (32) 765 28 65  
e-mail: biuro@efektsternianowice.pl  
www.efektsternianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 40

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  
ul. Łompy 19, 40-038

projektant:

inż. Zdzisław Rzeszutek podjęk: SANITARNA

branża:

sanitarna

zespół:

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku:

PROJEKT INSTALACJI C.O. RZUTU PARTERU

skala:

1:100

data:

czerwiec 2016

nr rysunku:

S - 01