



LEGENDA:

- przewód UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
- przewód YDY 3x1,5
- KD sterownik kontroli dostępu typu INDALA SD-660/LAN lub równoważny
- ZI zasilacz impulsowy typu SATEL APS-412 lub równoważny
- CZ czytnik zbliżeniowy typu INDALA ASR-603 lub równoważny
- przycisk ewakuacyjny typu FA-105-OP lub równoważny
- zamek elektryczny typu ABLOY EL560, EL561 lub równoważny
- przycisk dzwinkowy typu
- GPD punkt dystrybucyjny GPD
- PC stanowisko komputerowe z oprogramowaniem monitorującym typu UNI-KD lub równoważne
- rozdzielnica elektryczna
- TE symbol rozdzielnicy elektrycznej
- szafka podtynkowa zamykana na klucz typu PULSAR AWO500PU lub równoważna

UWAGA:

- Przewód YDY 3x1,5 zasilający poszczególne sterowniki KD prowadzić pod tynkiem.
- Przewód UUTP kat. 6 LSZH AWG23 układać w korytkach PVC zaprojektowanych na rysunku E-XX
- Pomiędzy szafką podtynkową PULSAR AWO500PU i korytkiem kablowym PVC zamontować w bruździe pod tynkiem 1x rura PVC Ø20 dla przewodów YTDY 10x0,5 oraz UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
- Czytnik zbliżeniowy INDALA ASR-603 montować na wysokości 1,3m od podłogi.
- Przycisk ewakuacyjny typu FA-105-OP montować na wysokości 1,3m od podłogi.
- Szafkę podtynkową typu PULSAR AWO500PU montować na wysokości 1,5m od podłogi.
- Na rysunku przedstawiono przykładowe nazwy zastosowanego osprzętu - dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów posiadających równoważne parametry wg. tabeli zamieszczonej w opisie technicznym.

SPIS POMIESZCZEŃ	
nr pom.	opis
100	wiatrołap
101	poczekalnia petenta
102	WC dla petenta
103	pokój przyjęć interesantów
104	pomieszczenie techniczne/UPS
105	korytarz
106	sala odpraw
107	pom. biurowe dzielnicowych
108	klatka schodowa
109	pom. techniczne/licznik wody
110	szatnia
111	umywalnia
112	WC
113	kotłownia
114	przedsionek
115	pomieszczenie socjalne
116	recepcja
117	magazyn depozytów
118	pomieszczenie łączności

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA LĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560				
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE.				
INWESTYCJA REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU				
OBIEKT BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42-470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275, 3278/1				
TREŚĆ RYSUNKU Plan instalacji urządzeń kontroli dostępu i wiadomofonu - rzut parteru.				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewald Mrugała	NR UPRAWNIEN 201/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	STADIUM: PROJ. BUDOWLANY
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Giesa	NR UPRAWNIEN 195/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	BRANŻA ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ: Paweł Łaskarzewski	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA 05.2015	SKALA 1:80 NR RYSUNKU E-9