


# 2 piętro "hol" – inst.



Przewoody zasilania obwodów gniazd i oświetlenia prowadzić korytarzem w korytach stalowych lub PCV w zakrytej przestrzeni nad sufitem lub za maskownicami ściennymi usytuowanymi pod sufitem.

RH.2 – Rozdzielnia 2 piętra holu

– Zestaw gniazd:

- Gniazda 2x(1–faz.: 230V, 1P+N+PE,16A)
- typu DATA – do komputerów
- 3xGniazdo logiczne RJ45 – instalacja LAN według odrębnego opracowania

– Gniazda podwójne 2x(1–faz.: 230V, 1P+N+PE/16A) – ogólnego przeznaczenia

– Gniazda brygoszczelne podwójne 2x(1–faz.: 230V, 1P+N+PE/16A) – z kłapką

## OPRANY OŚWIELENOWE

ozn	typ
1	es-system C01 236W EVG
1AW	es-system C01 236W EVG AW 1h CTI2
2	es-system FLAT 600 4000lm
2.1	es-system FLAT 600 P01 1870lm
3	es-system S3000 1x34PA up/down
4	es-system RLS 14W
5	es-system PALETA LED 307 29W
AW1	es-system VDD-E4x1TAIH 120deg SMW CTI2
AW2	es-system VDD-E4x1TAIH 120deg SMW CTI2
AW3	es-system OP3-E4x1TAIH 120deg CTI2 –20st.C+puszko
EW1	es-system OP1-E1,2IAIN

<b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktoria 50, 98-350 Biała</b>		<b>Projektant: inż. Łukasz Olejnik</b>		<b>UX</b> KOP/0072/PWOC/1
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		<b>inż. Andrzej Rybicki spec. instalacyjno-techniczny inż. Jan Kaszmarek spec. instal. urządzeń.</b>		<b>upr. nr 937/90 ŁOD/IE/2978/03 upr. nr 481/84 ŁOD/IE/3664/03</b>
<b>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktoria 50, 98-350 Biała</b>		<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		<b>nr rysunku: E-4</b>
<b>data: 04.2015r</b>		<b>Temat: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL. KS. J. POPIELUSZKI 5</b>		<b>skala: 1:100</b>
<b>Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 5, dz. nr 71 obręb 105</b>		<b>Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice</b>		
<b>Tytuł rys.: Rzut 2 piętra segment 1</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SZLABANY, BRAMY WIAZOWE, WIDEO-DOKŁADY)</b>		