



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**„Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrze,  
przy ul. Tarnopolskiej 73**

ZP-2380-353-61/2754/2016

Katowice, 29.09.2016 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrze, przy ul. Tarnopolskiej 73”**

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** W opisie do projektu technicznego (str 15) jest mowa o oknach antywłamaniowych P4 z PCV, natomiast w zestawieniu stolarki oraz w załączonym przedmiarze robót, są ujęte okna drewniane, bez zaznaczenia że mają być antywłamaniowe - proszę o uściślenie rodzaju okien jakie należy wycenić.

**Odpowiedź:** Zamawiający publikuje nowy przedmiar robót.

**Pytanie 2:** W rozdz. 3.1.4.2 opisu technicznego projektu jest mowa o osuszeniu ścian fundamentowych, natomiast temat ten nie jest ujęty w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o powyższy zakres.

**Odpowiedź:** Pozycję dotyczącą nawiercenia i osuszenia ścian zawarto w nowym przedmiarze robót poz. 7.1.

**Pytanie 3:** W tym samym rozdziale opisu technicznego jest mowa o wykonaniu "co najmniej dwóch powłok" izolacji przeciwwodnej, w przedmiarze jest ujęte wykonanie tylko jednej - proszę o uzupełnienie przedmiaru zgodnie z opisem technicznym.

**Odpowiedź:** W pozycji 6.15 nowego przedmiaru robót zastosowano krotność=2.

**Pytanie 4:** W rozdz. 3.1.4.3 jest mowa o impregnacji płyt OSB na poddaszu - proszę o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.

**Odpowiedź:** Pozycję dotyczącą impregnacji płyt OSB zawarto w nowym przedmiarze robót poz. 7.2.

**Pytanie 5:** Proszę o uzupełnienie przedmiaru o usunięcie rozebranej polepy z poddasza (18,536 m<sup>3</sup>) Przywołana w przedmiarze pozycja "rozebranie polepy" nie ujmuje tego zadania w takim zakresie.

**Odpowiedź:** Pozycja nr 3.1 w przedmiarze robót ujmuje usunięcie polepy z poddasza (185,364 m<sup>2</sup>).

**Pytanie 6:** W związku z zapisami rozdz. X SIWZ, proszę o podanie zestawień R, M i S dla poz. od 5.4 do 5.17 oraz 5.25. W żadnym z dostępnych nam programów do kosztorysowania nie występują katalogi C 2.

**Odpowiedź:** Nakłady R, M, S dla pozycji 5.4 -5.17 oraz 5.25 podano w załączniku do wyjaśnień „Opis pozycji kosztorysowych”.

**Pytanie 7:** Ponieważ zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania czas pracy rusztowań jest wielkością wyliczalną w/g ściśle określonego wzoru, proszę o zastąpienie w przedmiarze robót określenia "1 kpl" właściwą ilością m-g

**Odpowiedź:** Uwzględniono w nowym przedmiarze robót.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

**„Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrze,  
przy ul. Tarnopolskiej 73**

**Pytanie 8:** Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące oznakowania przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW.

**Odpowiedź:** Uwzględniono w nowym przedmiarze robót poz. 7.3.

W związku z powyższymi zmianami ulegają poniższe terminy i zapisy umowy:

- termin składania ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium;
- termin realizacji zamówienia.

TERMIN	PIERWOTNY TERMIN	NOWY TERMIN
Termin składania ofert	03.10.2016r. godz. 13:00	06.10.2016r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert	03.10.2016r. godz. 13:30	06.10.2016r. godz. 13:30
Termin wnoszenia wadium	03.10.2016r. godz. 13:00	06.10.2016r. godz. 13:00
Termin realizacji zamówienia	05.12.2016r.	60 dni od dnia podpisania umowy

W projekcie umowy jest:

§ 4

*1. Strony ustalają termin robót a) rozpoczęcie robót w dacie protokolarnego przekazania placu budowy, b) zakończenie robót: w terminie 12.12.2016r. od dnia zawarcia umowy. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót odbioru końcowego.*

W projekcie umowy zmienia się na:

§ 4

*1. Strony ustalają termin robót a) rozpoczęcie robót w dacie protokolarnego przekazania placu budowy, b) zakończenie robót: w terminie **60 dni** od dnia zawarcia umowy. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót odbioru końcowego.*

Załączniki:

- przedmiar robót
- opis pozycji kosztorysowych