

Tomasz Gliniecki

Katowice 07-09-2016

SLK/5096/PW0E/14

Oświadczenie projektanta

Dot.: **Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17**

Po ponownym przeanalizowaniu warunków terenowych wprowadza się w projekcie następującą zmianę: wszystkie kable YKYfy zastępuje się kablem YKY (rezygnacja z kabla opancerzonego)

mgr inż. Tomasz Gliniecki
Uprawnienia budowlane
nr ewid. SLK/5096/PW0E/14
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń