



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja pozostałych budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popieluszki 5”

ZP-2380-366-62/2784/2016

Katowice, dnia 03.10.2016 r.

egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja pozostałych budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popieluszki 5”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku, zatem czy aby spełnić warunek dotyczącego kwoty 1.700.000,00 zł netto należy ująć także roboty towarzyszące np.: wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie stropodachu, naprawa i ocieplenie połączeń dachowych, remont instalacji C.O., roboty murowe i rozbiórkowe, remont elewacji itd. - roboty bezpośrednio związane z termomodernizacją budynku, które zgodnie z przedmiarem robót będą wykonywane na remontowanym obiekcie?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że aby spełnić warunek dotyczący kwoty 1.700.000,00 zł netto można ująć roboty z zakresu termomodernizacji tj. docieplenie ścian budynków z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropodachu i połączeń dachowych z robotami towarzyszącymi oraz remont lub wymianę instalacji CO z robotami towarzyszącymi, które będą wykonywane na remontowanym obiekcie.

Pytanie nr 2: Dotyczy przedmiarów: obiekt nr 6- BUDYNEK GARAŻE ETAP II,III
poz. 44d.1.2-Proszę o informację czy wycenić kraty o wym. 1,8x1,5 m czy 1,35x3,2 m ?

Odpowiedź na pytanie nr 2: W poz.44 d.1.2 przedmiaru OBIEKT NR6 -OBIEKT GARAŻE ETAP II, III należy przewidzieć do wyceny kraty zgodnie z projektem technicznym tj. 2 szt. o wymiarach 180x150cm.

Pytanie nr 3: Dotyczy przedmiarów: obiekt nr 3 – POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III

Poz. 14d.1.1 – Ilość r-g nieadekwatna do ilości godz. potrzebnych na demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazd i łączników- proszę o zwiększenie ilości r-g do 166,02.

Proszę o informację czy demontaż i ponowny montaż dotyczy opraw oświetleniowych, gniazd i łączników z odzysku? W przypadku montażu nowych gniazd i łączników proszę o informację czy należy wycenić osprzęt podtynkowy czy natynkowy? Osprzęt podtynkowy- czy należy zamontować nowe puszkę? Osprzęt natynkowy- proszę o dodanie poz. dot. przygotowania podłoża?

Odpowiedź na pytanie nr 3: W poz.14 d.1.1 przedmiaru OBIEKT NR3 -POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III należy przewidzieć 182 r-g na demontaże i ponowne montaż osprzętu elektrycznego.

Nie przewiduje się wymiany osprzętu o którym mowa powyżej na nowy. Po demontażu należy ponownie zamontować istniejący osprzęt oświetlenia, gniazd i łączników



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja pozostałych budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popieluszki 5”

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dokonując zamówienia robót budowlanych dociepleniowych szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) rozumie przez docieplenie prace wykonywane przy użyciu spójnego systemu docieplenia- zestawu materiałów budowlanych do wykonania izolacji cieplnej budynku wraz z wykończeniem powłoką tynkarską, obranych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacją techniczną spójnego systemu, o konkretnych parametrach i właściwościach, posiadających stosowne atesty, oraz badania, w szczególności przeciwogniowe, w którym wzajemny wpływ substancji wchodzących w skład systemu został przebadany i dopuszczony do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający rozumie przez docieplenie prace wykonywane przy użyciu spójnego systemu docieplenia - zestawu materiałów budowlanych do wykonania izolacji cieplnej budynku wraz z wykończeniem powłoką tynkarską, obranych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacją techniczną spójnego systemu, o konkretnych parametrach i właściwościach, posiadający stosowne atesty, oraz badania, w szczególności przeciwogniowe, w którym wzajemny wpływ substancji wchodzących w skład systemu został przebadany i dopuszczony do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza zmienianie narzuconych w przedmiarach współczynników R, M, S?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Współczynniki korygujące widoczne w niektórych nagłówkach działów nie dotyczą nakładów rzeczowych (ilościowych) dla robocizny, materiału i sprzętu. Nie należy uwzględniać tych współczynników o których mowa powyżej przy wycenie kosztorysowej.

Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016r. L.dz. ZP-2380-366-62/2674/2016.

Pytanie nr 6: Dot. pozycji 118 przedmiaru robót budowlanych ETAP I-II-III OBIEKT 3-PIZ i PID. Prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie oznakowania standaryzacyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie należy wyceniać poz 118 przedmiaru OBIEKT NR3 -POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III z uwagi na rezygnację z oznakowania standaryzacyjnego na tym obiekcie. Pozycję 117 odnośnie pozostałego oznakowania obiektu i inwestycji należy przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 7: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Dot. OBIEKT NR 3- POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III

7.1 Prosimy o potwierdzenie zastosowania współczynników w kosztorysie:

W pierwszym rozdziale ETAP I- Mx0,96; Sx1,01

W drugim rozdziale ETAP II- Mx0,80; Sx0,81

W trzecim rozdziale ETAP III- Rx0,78; Mx0,7;Sx0,7

Odpowiedź na pytanie nr 7.1: Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016r. L.dz. ZP-2380-366-62/2674/2016.

7.2 Pozycja nr 195 jest najprawdopodobniej powtórzeniem pozycji nr 194- proszę o potwierdzenie, lub poprawienie obmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 7.2: Nie należy wyceniać powtórzonej pozycji 195 przedmiaru OBIEKT NR3 -POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III.

Pytanie nr 8: Proszę o potwierdzenie i wyjaśnienie zastosowania współczynników pomniejszający do nakładów materiałów, robocizny i sprzętu w kosztorysach.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016r. L.dz. ZP-2380-366-62/2674/2016.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„**Termomodernizacja pozostałych budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popieluszki 5⁷⁷**”

Pytanie nr 9: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. przedmiarów :

9.1 OBIEKT NR 6 -BUDYNEK GARAŻY

-w pozycji nr 44 podano kraty 1.80x1.50

-obmiar stanowi kratę 1.35x3.20

-w dokumentacji podano dwie sztuki krat

Proszę podać ile policzyć krat?

Odpowiedź na pytanie nr 9.1: W poz.44 d.1.2 przedmiaru OBIEKT NR6 -OBIEKT GARAŻE ETAP II, III należy przewidzieć do wyceny kraty zgodnie z projektem technicznym tj. 2 szt. o wymiarach 180x150cm.

9.2 OBIEKT NR 3- POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I,II i III

- Powtarzają się pozycje 194 i 195

Proszę o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 9.2: Nie należy wyceniać powtórzonej pozycji 195 przedmiaru OBIEKT NR3

-POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwają **termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 06.10.2016 r. na godzinę 12:00**. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 06.10.2016 r. na godz. 12:30

wyk. w 1 egz. BB/WK

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego