ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W PIWNICY				
0.0.01	szatownia	26,16m²	wykładz sport.	Hpom. 2,50m
0.0.02	szatnia męska	27,06m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.03	łazienka	12,06m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.04	pom.porządkowe	6,53m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.05	archiwum	30,26m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.06	magazyn	8,79m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.08	magazyn	12,01m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.07	magazyn	8,71m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.09	szatnia kobiet	9,93m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.10	łazienka damska	9,08m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.11	sala narad	24,01m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.12	komunikacja 1	15,16m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.13	komunikacja 2	8,64m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.14	komunikacja 3	1,76m²	płytki gres	Hpom. 2,50m
0.0.15	schody	1,93m²	płytki gres	
	SUMA	197,15m²		

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Przed rozpoczęciem prac należy demontaż ewentualnych naprzeć rys i szpiegi oraz zdemontować wszystkie elementy elewacyjne tj. anteny, tabliczki, lampy – do ponownego montaż po zakończeniu prac.
Instalacje odgromowej wykonać jako nowej zgodnie z projektem instalacji odgromowej.

Pozostałe elementy nie opisane zwiętrze z pracami przy termomodernizacji i ich wykończeniu oraz obrobieniu należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z instrukcją producenta zastosowanych materiałów bądź systemów.
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy zinwentaryzować otwory w celu ich weryfikacji i ewentualnej korekty po wykonaniu prac przygotowawczych.

UWAGA:
1. Docieplenie ścian w gruncie

	folia kubełkowa	
12cm	styropian ekstrudowany XPS λ≤0,003W/mK (klejony klejem bitumicznym nie rozpuszczającym styropianu np.izolbet S)	warstwy proj.
	Zwilżalna przeciwpłocowa np.papa termo zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 (powierzchnie przed izolacją należy oczyścić, wyrównać oraz usunąć ubytki)	
	istniejąca ściana fundamentowa	warstwy istniej.

Docieplenie cokołu:

1cm	płytki gresowe mrozoodporne 30cmx60cm grafitowe (mocowane do ściany za pomocą kleju mrozoodpornego)	
2x	siatka na kleju	
12cm	styropian ekstrudowany XPS λ≤0,003W/mK (klejony klejem bitumicznym nie rozpuszczającym styropianu np.izolbet S)	warstwy proj.
	Zwilżalna przeciwpłocowa np.papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 gr.4,8mm(powierzchnie przed izolacją należy oczyścić, wyrównać oraz usunąć ubytki zaprawą np. Cemix) OR16] (przed wykonaniem prac należy usunąć istniejącą okładzinę klinkierową (istniejący cokół wokół całego budynku) i uzupełnić ubytki i wykonać napływę cementową.)	
	istniejąca ściana fundamentowa wystająca ponad grunt	warstwy istniej.

2. W celu wykonania termomodernizacji ścian w gruncie należy:
– od strony ul. Konstytucji 3-go Maja skuć w 100 % istniejącą opaskę betonową(chodnik), którą po wykonaniu prac należy wykonać chodnik z kostki betonowej na podbudowie wg. rys. szczegółowego.
–od strony parkingu przy bramach garażowych skuć istniejącą warstwę asfaltowo-betonową a po wykonaniu prac w związku z likwidacją bram należy teren zasypać piaskiem średnim frakcji 0,25–0,5mm i wykonać parking z kostki betonowej na podbudowie wg. rysunku szczegółowego.
–pozostałe ściany budynku graniczą z terenami zielonym dlatego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy przywrócić pierwotny stan terenu.
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy itp. przed ewentualnym zniszczeniem.
Usunąć istniejącą warstwę okładziny klinkierowej(istniejący cokół). Odsłonięte ściany piwnic oczyścić, osuszyć, uzupełnić ubytki i oczyścić tynkiem cementowym zatarty(napływa).
Po wyschnięciu tynku zabezpieczyć go zagruntowując masą asfaltowo-kauczukową np. DYSPERBIT. utrzyć. Zwilżalą przeciwpłocowa np.papa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
Styropian ekstrudowany XPS gr. 12cm mocować do ścian za pomocą kleju bitumicznego nie rozpuszczającego styropianu np: IZOLBET–S
Na tak przygotowaną powierzchnię ścian układamy folię kubełkową upewniając się, aby zakładki na łączeniach były wystarczające
a folia została wywinięta na zewnątrz tzw. fundamentowych. Górną krawędź folii zabezpieczyć profilem zamykającym.
Ponad poziomem gruntu wykonać cokół z płytek gresowych należy stosować płytki o niskiej nasiąkliwości wodnej wg PN–EN 176:1996 (E ≤ 3%). Do przyklejenia płytek należy stosować klej klasy C2T (zalecane kleje s1 lub s2) wg PN–EN 12004:2008 (o przyczepności powyżej 1 N/mm2, o zmniejszonym spływie oraz odkształceniu poprzecznym ≥ 2,5 mm (s1) lub ≥ 5 mm (s2)), np. zaprawę klejącą Termo Organika ZK–U. Należy zapewnić 100% pokrycie spodów płytek zaprawą klejącą. W tym celu oprócz nanoszenia warstwy kleju pacą zębatą na warstwę zbrojącą należy dodatkowo nanieść cienką warstwę kleju na spód płytki.
Należy szczególną uwagę zwrócić aby powierzchnia cokołu na styku z tynkiem ponad cokołem licowały się.

3. Wszystkie kraty zewnętrzne i wewnętrzne do demontażu i zestawowania.

4. Wszystkie pieniczne okna, drzwi zewnętrzne i bramy do demontażu. Część otworów okiennych i bram do likwidacji i zamurowanić(w otworach po bramach garażowych zamontować okno zgodnie z rysunkiem).
Okna mocować za pomocą kotew stalowych i pianki PU po obwodzie. Obciąża wewnętrzne wykończyć tynkiem cem–wap, styk wykończyć silikonem lub akrylem, pomalować. Wewnątrz oczyścić wyrównać powierzchnię podparapetową i wytynkować płytki klinkierowe.
Obciąża okien i drzwi ocieplone styropianem gr.3cm wykończone jak ściana(płytkami gresowymi) na krawędziach styku płytek zastosować listwy aluminiowe.
Nad nowymi drzwiami do kotłowni ze względu na powiększenie otworu należy osadzić nowe nadproże (2xIPE) na podeszkach betonowych 25cmx25cm, zamontować siatkę Rabitza i otynkować tynkiem cementowym.
5. Podłoga kotłowni.

Przewidziano skucie istniejących warstw posadzki na gruncie wykonanie nowej.

1,5cm	płytki gres na kleju wysokoplastycznym (fuga wysokoplastyczna)	
5cm	wylewka betonowa zbr. włóknem rozproszonym np. Technofiber (co 12 0,75kg/m3	
4cm	styropian EPS100	warstwy
	folia izolacyjna PVC gr.1mm zgrzewana (folie wywinąć na ścianę fund. i szczelnie połączyć z izolacją poziomą)	proj.
10cm	chudy beton(zbroj.siatką Ø6 o oczkach 20x20cm)	
40cm	piasek(stabilizowany mechanicznie Is=0,97)	
4cm	wylewka betonowa	warstwy
5cm	żużlobeton	istniej.
15cm	piasek	

5. Ściany i sufity kotłowni

Przewidziano skucie zniszczonych tynków w ~100%. Po skuciu tynków, oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków wykonać nowe cementowo–wapienne. Wszystkie ściany zagruntować i wyłożyć glazurą na pełną wysokość.
Podłoga wykonana płytkami gresowymi.

6. Schody wejściowe zewnętrzne do kotłowni.

Istniejące schody wraz z dołym spocznikiem do skucia i zgruzowania (na ich miejsce wykonać nowe betonowe na gruncie). Ścianki oporowe oczyścić i uzupełnić ubytki. Następnie obłożyć płytkami gresowymi na klej mrozo i wodoodpornym. Płytki na powierzchni poziomej schodów o nowierzchni antypoślizgowej. W dolnym spocznika osadzić wpust drenujący np. ACO SELF● Light z ruszłem i koszem osadczym.
Nad schodami do kotłowni wykonać zadaszenie .

PRACE REMONTOWE KOMISARIAT POLICJI:

1R. Ściany i sufity piwnic.

Przewidziano skucie zniszczonych tynków, glazur i lamperi w ~100%. Po skuciu tynków, oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków wykonać nowe cementowo–wapienny oraz gładzie gipsowe.
Wszystkie ściany zagruntować i pomalować Zwilżoną emulsyjną na kolor biały, ściany w łazienkach i w kabinach przysznicowych wyłożone glazurą na pełną wysokość..
W pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i na klatce schodowej na ścianach do wysokości 1,65m wykonać lamperię tynkiem żywicznym drobnoziarnistym wg opisu.

2R. Podłogi piwnic.

Istniejące warstwy podłogi skuć i wykonać nowe :

Warstwy podłogi na gruncie:

1,5cm	płytki gres na kleju wysokoplastycznym (fuga wysokoplastyczna)/ wykładzina sportowa	
5cm	wylewka betonowa zbr. włóknem rozproszonym np. Technofiber (co 12 0,75kg/m3	
4cm	styropian EPS100	warstwy
	folia izolacyjna PVC gr.1mm zgrzewana (folie wywinąć na ścianę fund. i szczelnie połączyć z izolacją poziomą)	proj.
10cm	chudy beton(zbroj.siatką Ø6 o oczkach 20x20cm)	
40cm	piasek(stabilizowany mechanicznie Is=0,97)	
4cm	wylewka betonowa	warstwy
5cm	żużlobeton	istniej.
15cm	piasek	

Wykładzina sportowa stosowana w siłowni o następujących parametrach:
materiał PVC ISO 1.4 o gr. 5mm, twardość 82 Shore A, antypoślizgowa min. R9.

3R.Drzwi wewnętrzne:

Drzwi wewn. mocować za pomocą kołw stalowych i pianki PU po obwodzie. Sestawienie stolarki na rys. A–8.
W drzwiach nie stosować progów a na łączeniu podłóg pomieszczeń sąsiadujących stosować listwy maskujące (ze stali nierdzewnej)
Ze względu na konieczność poszerzenia otworów drzwiowych zastosować nadproża strunobetonowe pełne dostosowane do nowej szerokości (pod nadproża wykonać podpałki z dwóch warstw cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem–wap.

4R.Wentylacja.

We wszystkich pomieszczeniach dokonać inspekcji otworów wentylacyjnych, w tych których brak (zamurowane, zakryte itp.) należy przywrócić drożność lub wykonać przekucia do pionów wentylacyjnych (należy pamiętać aby piony obsługiwały pomieszczenia o tym samym charakterze : łazienki–łazienki, biura–biura).

istniejące ściany
ściany murowane na zaprawie cem–wap. proj.
elementy żelbetowe proj.
elementy wyburzane
izolacja termiczna proj.
izolacja przeciwwilgociowa proj.

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowane przegrody wewnętrzne, oraz projektowaną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jagła ńska Wiktorów 50, 98-350 Bia ła	Projektant:	mgr inż.arch. Maria Dziuba spec.architektura	upr. 1551/82/Op LO-0540
	Sprawdził:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jagła ńska spec.architektura	upr 26/LOOKK/20 LO - 0769

część: -	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		nr rysunku: A-1
	Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W ŁAZACH		
	Lokalizacja: 42-450 ŁAZY, UL. TRAUGUTTA 15		
data: 09.2016r	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice		skala: 1:50
	Tytuł rys.: RZUT PIWNIC		
	BRANŻA - TERMOMODERNIZACJA		