

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa i rozbudowa źródła ciepłej wody użytkowej (cwu) wraz z instalacją cwu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie**” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:** W związku z odpowiedzią na moje zapytanie z dnia 19.10.2016 i udzielonymi na nie odpowiedziami, uważam je za nie wystarczające.

W dalszym ciągu brak odpowiedzi o demontażu starej instalacji w pozycji 34 jest tylko demontaż urządzeń do podgrzewania wody wraz z podejściami oraz odcinkami orurowania co z resztą instalacji – może nie należy demontować, może zamawiający sam zdemontuje, albo już są zdemontowane?

Odnosnie braku demontażu i ponownego montażu armatury nie uzyskałem odpowiedzi? Rozumiem zatem, że armatura (umywalki, baterie umywalkowe, baterie prysznicowe, sedesy, pisuary są już zdemontowane i nie należy ich ponownie montować jedynie doprowadzić w wyznaczone miejsca podejścia dopływowe?

Odnosnie wykucia bruzd w przedmiarach jest tylko 150m – w przedmiarach rur jest łącznie 757 m. Idąc w duże uproszczenie bo nie wszędzie w bruzdzie są 3 rury  $757: 3 = 252$  m, może część przewodów nie trzeba prowadzić w bruzdach. W dokumentacji jednak już wcześniej cytowałem

#### **Projekt A. Część Sanitarna**

##### **3.4. Przewody i armatura**

Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Roboty, o które pyta Wykonawca, ujęte są w następujących pozycjach przedmiaru robót: 15, 16, 17, 29, 34.

Pozostała część robót, o które pyta Wykonawca, są lub będą wykonywane w ramach aktualnie trwających prac remontowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Nie ma zatem konieczności zmiany przedmiaru robót.

**Pytanie nr 2:** Proszę o udostępnienie projektów technicznych w wersji PDF.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Zamawiający informuje, iż udostępnia rysunki techniczne w formacie .pdf zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 3:** Zapytanie dotyczy przetargu na przebudowę i rozbudowę źródła ciepłej wody użytkowej (cwu) wraz z instalacją cwu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie (sprawa numer: ZP-2380-405-68/2016) – chciałabym potwierdzić, czy dwie referencje, które muszą być dołączone do przetargu dot. wykonania robót ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych, powinny obejmować zakres prac, na jaką kwotę netto? Zgodnie z załącznikiem numer 4, pkt. 2, (do SIWZ) otrzymanym od Państwa, widnieje tam kwota 500 000 złotych netto – czy jest ona poprawną kwotą?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 2 lit. a): „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał jedną robotę polegającą na wykonaniu, remoncie lub przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem cwu na kwotę, co najmniej 100 000,00 zł netto. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia

*o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdz. III pkt. 2.”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ.*

**Pytanie nr 4:** Czy obiekt zostanie udostępniony wykonawcy bez ograniczeń dla realizacji zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:** Prace związane z montażem instalacji ciepłej wody użytkowej wykonywane będą w obiekcie czynnym.

Przebudowa i rozbudowa źródła ciepłej wody użytkowej (cwu) nie może ograniczyć dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania budynku w okresie grzewczym.

Na czas prowadzenia robót (montaż instalacji ciepłej wody użytkowej) w pomieszczeniach sanitarnych zakłada się wstrzymanie dostawy ciepłej wody użytkowej do tych pomieszczeń. Jednak na czas prowadzenia robót należy zapewnić dostawę ciepłej wody użytkowej z dotychczasowych źródeł do przynajmniej 3 pomieszczeń sanitarnych w budynku.

Załączniki:

1. rysunki techniczne w formacie .pdf
2. zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

Wyk. w 1 egz. M.K.

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego