


W istn. rozdzielnicy RgGB (lok. bud. A, pom. nr A-225)
dobudować nowy obwód zasilania



gGB.zew....K
zasilanie 1-faz kamer TV zewnętrznych terenu
1P+N+PE
0,6kVA
YKXS3x1,5

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	inż. Łukasz Olejnik	upr KUP/0072/PW0E/06
		mgr inż. Krzysztof Rybczyński spec. instalacyjno-inżynierska	upr.nr 937/90 ŁOD/1E/2978/03
		inż. Jan Kaczmarek spec. instal.i urz.elekt.	upr.nr 481/84 ŁOD/1E/3664/03
data: 04.2015r	PROJEKT WYKONAWCZY		nr rysunku:
	Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5		E-2
	Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Popieluszkki 5, dz nr 71 obręb 105		skala: ---
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice		
	Tytuł rys.: Instalacja elektryczna - schemat zasilania kamer		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SZLABANY,BRAMY WJAZDOWE, WIDEODOMOFONY)			