



„Modernizacja sieci ciepłej wysokoparametrowej na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”

ZP-2380-135-44/1617/2017

Katowice, 31.05.2017r.

Egz. Pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja sieci ciepłej wysokoparametrowej na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W rozdziale X — opis sposobu obliczania ceny została zawarta uwaga o następującej treści: Zamawiający dopuszcza w kosztorysie ofertowym zmiany metodą kalkulacji własnej wyłącznie w zakresie nakładów roboczogodzin i motogodzin wynikających z katalogów zawierających nakłady rzeczowe wyceny wskazane w przedmiarze. Wszelkie inne nakłady, ilości lub wskaźniki określone w przedmiarze robót lub w katalogach muszą pozostać bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować ten zapis w przypadku pozycji przedmiaru robót: od 19-24 oraz od 218-223, gdzie należy zdemontować istniejące elementy.

Uważamy, że nakłady materiałowe powinny być zerowe — prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Wymienione w pytaniu pozycje kosztorysowe 19-24 i 218-223 należy wycenić w całości w oparciu o kalkulację własną i fakt ten odnotować w treści opisu pozycji z adnotacją „analogia”

Pytanie nr 2: Zgodnie z treścią pkt-u 5, (rozdział X SIWZ): kosztorys ofertowy w kalkulacji szczegółowej wraz wykazami robocizny, i materiałów, i sprzętu stanowiący rozwinięcie kalkulacji uproszczonej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wersji szczegółowej kosztorysu ofertowego materiały wykazywane w nakładach pozycji powinny odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie pozycji.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie jakie materiały należy wycenić w pozycjach nr: 66, 67, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 104, 108, 111, 127, 128, 129, 130, 131, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 265, 266, 270, 271, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 312, 313, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338 w odniesieniu do zestawienia materiałów załączonego do projektu.

Pytanie nr 3: W odniesieniu do następujących pozycji zestawienia materiałów: 25, 53, 54, 55, 56, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 155, 156, 163, 164, 165, 166, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakich pozycjach kosztorysu należy wycenić roboty związane z ich montażem. W przypadku gdy w przedmiarze robót brak jest odpowiedniej pozycji, prosimy o wskazanie podstawy wyceny wraz z ilością jaką należy wycenić.

Odpowiedź (dotyczy pytania nr 2 i nr 3): Proszę przygotować kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary oraz zestawienie materiałów znajdujące się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 4: W części zestawienia materiałów i przedmiaru wykazują Państwo rury i kolana preizolowane z pogrubioną izolacją (izolacja plus), a w pozostałej części, przy tych samych średnicach, jest już zwykła izolacja. Które elementy preizolowane należy przyjąć do wyceny? Z izolacją plus, czy ze zwykłą?

Odpowiedź: Izolację należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 5: Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem na realizację zadania jak wyżej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych preizolowanych ze szwem.

Odpowiedź: Należy zastosować materiał jak w przedmiarze i zestawieniu materiałów.

W przypadku rur stalowych preizolowanych bez szwu, nie wyrażamy zgody na zastosowanie zamienników tj rur stalowych preizolowanych ze szwem.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:

- termin składania ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN	TERMIN PIERWOTNY	TERMIN NOWY TERMIN
Termin składania ofert	01.06.2017r. godzina 12:00	06.06.2017r. godzina 12:00
Termin wnoszenia wadium	01.06.2017r. godzina 12:00	06.06.2017r. godzina 12:00
Termin otwarcia ofert	01.06.2017r. godzina 12:30	06.06.2017r. godzina 12:30