LOKALIZACJA	SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO1								
NUMER OBWODU				SO1-1.1	SO1-1.2	SO1-1.3	SO1-1.4	SO1-1.4	
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie obwód 1	Oświetlenie obwód 2	Oświetlenie obwód 3	rezerwa	rezerwa	SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM
MOC ZAINST.	2,076			0,24	1,5	0,336	-	-	
PRĄD OBC.	3,2			0,37	2,28	0,51	-	-	



Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNC

UWAGA:

1.Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
2. IP min 44
3. Klasa ochronności II
4. Układ pracy TN
5. Napięcie iozlacji 690V
6. Znamionowe napięcie pracy 230/400VAC
7. Temp. pracy -25 ÷ +55stC
8. Obudowa z fundamentem, wyposażona w uchwyty kablowe, elementy mocujące, szynę PEN, listwy zaciskowe dla kabli zgodnie ze schematem

BIURO
PROJEKTOWO - USŁUGOWE

mgr inż. Marcin Raniowski
ul. Wiejska 61a
Łany Wielkie
44-153 Sośnicowice
tel.: 510 626 830

Temat: **Przebudowa i rozbudowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia nn-0,4kV wraz z budową kanalizacji kablowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5**

Lokalna szafka oświetlenia SO1. Schemat strukturalny

Data: 03.2017

Obiekt : Komenda Miejska Policji w Częstochowie ul. Jerzego Popiełuszki 5

Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Ark. / l.ark 1 / 1

	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13

Rysunek nr E 02