


istn. ZK budynku nr 9



ochrona od porażeń wg. PN-HD-60364
Dz.U. nr 81/90 i Dz.U. nr 51/2000
Sieć TN-C
Instalacja TN-S
połączenia wyrównawcze Ylg 6mm2
wyłącznik różnicowoprądowy

Aleksandra Wojska-Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"			
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet. OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwie@interia.pl			
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. ŁOMPY NR 19, 40-038 KATOWICE.			
INWESTYCJA PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17.			
OBIEKT BUDYNEK NR 9, KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17; Dz. nr 24/5, GOSPO: 531.241.01.3.			
Tytuł rysunku IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA, RG			
ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ	IN. UPRZEM. IEN	DATA
	mgr inż. Maciej Morzyk	04.09.98/00.05.10	09.2013
	SWIADCZ.	IN. UPRZEM. IEN	DATA
	inż. Mirosław Bulik	78/89/Op	09.2013
OPRACOWAŁ			DATA
			09.2013
			IN. RYSUNKU
			E-6
PROJEKT WYKONAWCZY			
ELEKTRYCZNA			
-			

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.