INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU

SKALA: 1:100



Uwaga.

1. Przewody odprowadzające wykonać z drutu Zn/Fe Ø8mm i prowadzić w elewacji budynku w rurkach instalacyjnych odgromowych.

2. Zaciski probiercze zlokalizować w typowych skrzynkach w elewacji budynku na wys. 1,5m.

UWAGA:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
2. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI JEST OPIS TECHNICZNY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Aleksandra Wolska-Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. LOMPY NR 19, 40-038 KATOWICE.

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17.

OBIEKT

BUDYNEK NR 9,
KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17; Dz. nr 24/5, GODŁO: 531.241.01.3.

TREŚĆ RYSUNKU

INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Morzyk	NR UPRAWNIEŃ: OPL/0596/POOE/10	PODPIS	DATA: 09.2013	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ: inż. Mirosław Bulik	NR UPRAWNIEŃ: 78/89/Op	PODPIS	DATA: 09.2013	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
					SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ				DATA: 09.2013	NR RYSUNKU: E-5

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE