ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nazwa	Nr	Powierzchnia
Hol	0,36	112.77m²
Komunikacja - K.1	0.01	25.92m²
Magazyn broni alarmowej	0.02	18.20m²
Magazyn środków chemicznych i amunicji	0.03	16.84m²
Komunikacja	0.04	6.05m²
Magazyn wyposażenia NPP	0.05	26.70m²
Komunikacja	0.06	7.92m²
Archiwum	0.07	42.05m²
Magazyn sprzętu techn. policyjnej	0.08	19.82m²
Magazyn sprzętu techn. policyjnej	0.09	19.82m²
Archiwum	0.10	42.05m²
Pom. ćwiczenia technik interwencyjnych	0.11	214.68m²
Siłownia	0.12	69.96m²
Komunikacja	0.13	63.00m²
Magazyn pom. ćwiczeń	0.14	15.13m²
Pom. oczekiwania z salą insruktażową	0.15	21.86m²
Pkt. rozładowania i czyszczenia broni	0.16	12.85m²
Podr. mag. uzbrojenia	0.17	6.12m²
WC	0.18	5.26m²
Sterownia	0.19	13.50m²
Sala strzelań	0.20	221.68m²
Komunikacja	0.21	5.25m²
Komunikacja	0.22	10.10m²
Pokój instruktora	0.23	12.02m²
Magazyn tarcz i sprzętu strzeleckiego	0.24	13.52m²
Pom. pierwszej pomocy medycznej	0.25	15.22m²
Szatnia dla mężczyzn (8os.)	0.26	13.60m²
Węzeł sanitarny	0.27	8.23m²
Węzeł sanitarny	0.28	8.23m²
Szatnia dla kobiet (8os.)	0.29	13.56m²
Pom. na materiały niearchiwalne	0.30	26.33m²
Pom. na materiały niearchiwalne	0.31	26.37m²
Komunikacja	0.32	21.99m²
Komunikacja	0.33	20.93m²
Komunikacja - K.2	0.34	29.54m²
Węzeł sanitarny	0.35	9.33m²
Przedsionek	0.37	#######
Pokój przyjęć interesantów	0.38	13.30m²
Pokój opiekuna z dzieckiem	0.39	10.18m²
Pokój stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych	0.40	44.20m²
Aneks kuchenny	0.41	6.37m²
WC mężczyzn	0.42	10.11m²
WC kobiet	0.43	5.16m²
Komunikacja	0.44	14.96m²
Sala konferencyjna	0.45	24.99m²
Szatnia	0.46	9.70m²
Komunikacja	0.48	15.54m²
Komunikacja - K.3	0.49	25.56m²
Węzeł sanitarny	0.50	8.02m²
Szatnia	0.51	21.03m²
Szatnia	0.52	5.99m²
Węzeł sanitarny	0.53	5.83m²
Komunikacja	0.54	30.47m²
Aneks socjalny	0.55	20.20m²
Pom. szafowe / Monitoring	0.56	40.70m²
Pomieszczenie SUŁTelP	0.57	7.06m²
Pokój Dyżurnego KMP Sosnowiec	0.58	41.47m²
Pokój Zastępcy Dyżurbego KMP Sosnowiec	0.59	35.67m²
Pom. badania zawartośći alkoholu	0.60	9.90m²
Pok. Pomocnika Dyżurnego KMP Sosnowiec	0.61	22.50m²
Pom. gospodarcze	0.62	7.31m²
Podręczny magazyn uzbrojenia	0.63	6.09m²
Wydawanie broni	0.64	[illegible]
Magazyn broni krótkiej	0.65	15.29m²
Pom. gospodarcze	0.66	2.38m²
Pom. gospodarcze	0.67	2.38m²
Komunikacja	0.68	32.51m²
Węzeł sanitarny	0.69	4.24m²
Pom. sieci logicznej	0.70	4.26m²
Komunikacja - K.4	0.71	25.96m²
Pomieszczenie magazynowe	0.72	15.98m²
Magazyn sprzętu kwaterunkowego	0.72a	14.14m²
Komunikacja	0.75	7.90m²
Hala garazowa - 37 m.p.	0.76	1281.66m²
Pom. gospodarcze	0.77	4.29m²
Cela dla 1 os.	0.78	5.61m²
Cela dla 1 os.	0.79	5.66m²
Komunikacja	0.80	24.14m²
Węzeł Sanitarny	0.81	5.43m²
Depozyt	0.82	4.24m²
Pom. przesłuchań	0.83	10.21m²
Pom. konwojenta i okazań	0.84	7.93m²
Komunikacja	0.85	10.33m²
Mag. sprzętu NPP KMP Sosnowiec	0.86	39.88m²
Pom. mag. na sprzęt i wyposażenie teletechn.	0.87	27.44m²
Pomieszczenie zasilania gwarantowanego	0.88	27.80m²
Depozyt przedmiotów wielkogabarytowych	0.89	47.32m²

LEGENDA:

- CSP - centrala systemu sygnalizacji pożaru
- - czujka punktowa dymu optyczno-temperaturowa
- TUN - czujka punktowa dymu temperaturowa
- - czujka punktowa dymu optyczno-temperaturowa z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania zainstalowana nad sufitem podwieszonym
- - czujka aspiracyjna dymu z jednym układem rurowym
- - czujka aspiracyjna dymu z dwoma układami rurowymi
- - ręczny ostrzegacz pożarowy
- EKS - moduł kontrolno-sterujący
- - sygnalizator akustyczny
- - zasilacz buforowy certyfikowany

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PB

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Witold Pierz	Upr. Nr SLK/0984/PWOE/05 w spec. inst. w zakresie sieci i urz. elektr. i elektroenerg SLK-IE-3848-05	
OPRACOWAŁ	Łukasz Kozieł		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Wiesław Latos	Upr. Nr SLK/IE/9686/03 w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji urz. elektr. i elektroenerg SLK-IE-9686-03	

TREŚĆ RYS.			SKALA
KONDYGNACJA I			1:100
DATA		NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA T	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	T.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.