

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nazwa	Nr	Powierzchnia
Komunikacja - K.1	3.01	25.92m²
Pomieszczenie porządkowe	3.02	2.34m²
Węzeł sanitarny dla mężczyzn	3.03	13.34m²
Węzeł sanitarny dla kobiet	3.04	10.30m²
Pom. biurowe 2-os.	3.05	17.70m²
Pom. biurowe 2-os.	3.06	17.45m²
Pom. biurowe 3-os.	3.07	22.50m²
Pom. biurowe 2-os.	3.08	17.90m²
Pom. biurowe 2-os.	3.09	17.90m²
Pom. socjalne	3.10	17.80m²
Węzeł sanitarny dla kobiet	3.11	10.30m²
Węzeł sanitarny dla mężczyzn	3.12	13.34m²
Pom. LPD sieci logicznej	3.13	2.34m²
Pom. biurowe 1-os.	3.14	14.75m²
Pom. biurowe 1-os.	3.15	14.54m²
Pom. biurowe 1-os.	3.16	14.03m²
Pom. biurowe 1-os.	3.17	13.52m²
Pom. biurowe 3-os.	3.18	24.27m²
Pom. biurowe 2-os.	3.19	17.82m²
Pom. biurowe 2-os.	3.20	18.05m²
Podręczna składnica akt	3.21	7.71m²
Pom. biurowe 2-os.	3.22	18.23m²
Pom. biurowe 2-os.	3.23	18.31m²
Pom. biurowe 2-os.	3.23a	18.33m²
Pom. biurowe 3-os.	3.24	18.33m²
Podręczna składnica akt	3.25	7.37m²
Komunikacja	3.26	89.27m²
Pom. LPD sieci logicznej	3.27	4.24m²
Komunikacja - K.2	3.28	25.92m²
Sala odpraw	3.29	27.30m²
Stanowisko ODN	3.30	9.11m²
Komunikacja	3.31	3.97m²
Pom. biurowe 2-os.	3.32	18.00m²
Komunikacja	3.33	46.66m²
Pom. biurowe 2-os.	3.34	17.82m²
Pom. biurowe 2-os.	3.35	17.82m²
Pom. biurowe 2-os.	3.36	17.82m²
Pom. biurowe 2-os.	3.37	17.72m²
Pokój Naczelnika	3.38	25.65m²
Sekretariat	3.39	31.77m²
Aneks Kuchenny	3.40	7.00m²
Podręczna składnica akt	3.41	7.54m²
Pokój Zastępcy Naczelnika	3.42	25.01m²
Pom. LPD sieci logicznej	3.43	######
Komunikacja - K.3	3.44	25.56m²
Pom. porządkowe	3.45	2.34m²
Węzeł sanitarny dla mężczyzn	3.46	13.34m²
Węzeł sanitarny dla kobiet	3.47	10.30m²
Pom. biurowe 2-os.	3.48	18.00m²
Pom. biurowe 2-os.	3.49	17.90m²
Pom. biurowe 2-os.	3.50	18.02m²
Sala odpraw	3.51	18.74m²
Pom. do sprawdzeń w sieci internetowej	3.52	13.62m²
Pom. socjalne	3.53	15.67m²
Pokój Zastępcy Naczelnika	3.54	25.60m²
Podręczna składnica akt	3.55	7.54m²
Aneks Kuchenny	3.56	7.00m²
Sekretariat	3.57	32.39m²
Pokój Naczelnika	3.58	25.60m²
Pom. biurowe 2-os.	3.59	18.73m²
Pom. biurowe 2-os.	3.60	18.95m²
Pom. biurowe 2-os.	3.61	18.74m²
Pom. biurowe 3-os.	3.62	19.66m²
Pom. biurowe 3-os.	3.63	18.94m²
Komunikacja	3.64	88.66m²
Pom. LPD sieci logicznej	3.65	10.00m²
Pom. biurowe 2-os.	3.66	18.40m²
Pom. biurowe 2-os.	3.67	18.56m²
Pom. biurowe 2-os.	3.68	17.19m²
Stanowisko ODN	3.69	9.89m²
Komunikacja	3.70	4.31m²
Pom. LPD sieci logicznej	3.71	4.26m²
Komunikacja - K.4	3.72	25.92m²
Komunikacja	3.74	74.38m²
Podręczna składnica akt	3.75	7.37m²
Pom. biurowe 2-os.	3.76	17.92m²
Pom. biurowe 2-os.	3.77	17.92m²
Pom. biurowe 2-os.	3.78	18.12m²
Pom. biurowe 2-os.	3.79	17.92m²
Pom. biurowe 2-os.	3.80	18.02m²
Sala odpraw	3.81	20.58m²
Pokój Zastępcy NAczelnika	3.82	17.00m²
Aneks Kuchenny	3.83	6.32m²
Sekretariat	3.84	21.51m²
Pokój Naczelnika	3.85	22.73m²
Pom. biurowe 1-os.	3.86	13.15m²
Stanwisko ODN	3.87	[illegible]
Komunikacja	3.88	3.78m²
Pom. biurowe 2-os.	3.89	17.42m²
Pom. biurowe 2-os.	3.90	17.71m²
Pom. biurowe 2-os.	3.91	24.30m²
Pom. biurowe 1-os.	3.92	18.30m²
Pom. socjalne	3.93	15.70m²
Węzeł sanitarny dla kobiet	3.94	10.30m²
Węzeł sanitarny dla mężczyzn	3.95	13.34m²
Pom. LPD sieci logicznej	3.96	2.32m²

LEGENDA:

- CSP - centrala systemu sygnalizacji pożaru
- DUT - czujka punktowa dymu optyczno-temperaturowa
- TUN - czujka punktowa dymu temperaturowa
- DUT - czujka punktowa dymu optyczno-temperaturowa z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania zainstalowana nad sufitem podwieszonym
- czujka aspiracyjna dymu z jednym układem rurowym
- czujka aspiracyjna dymu z dwoma układami rurowymi
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- EKS - moduł kontrolno-sterujący
- sygnalizator akustyczny
- zasilacz buforowy certyfikowany

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
LOKALIZACJA	Działka nr 3634 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010
STADIUM	PB

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Witold Pierz	Upr. Nr SLK/0984/PWOE/05 w spec. inst. w zakresie sieci i urz. elektr. i elektroenerg SLK-IE-3848-05	
OPRACOWAŁ	Łukasz Kozieł		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Wiesław Latos	Upr. Nr SLK/IE/9686/03 w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji urz. elektr. i elektroenerg SLK-IE-9686-03	

TREŚĆ RYS.	SKALA
KONDYGNACJA IV	1:100

DATA		NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA T	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	T.04

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.