



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	RODZAJ POSADZKI	POW. M ²
1	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PVC	5,3
2	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PVC	66,3
3	MAGAZYN	WYKŁADZINA PVC	7,2
3.1	MAGAZYN	WYKŁADZINA PVC	5,3
4	CELA	DREWNIANA NA LEGARACH	10,0
5	CELA	DREWNIANA NA LEGARACH	11,3
6	CELA	DREWNIANA NA LEGARACH	10,3
7	CELA	DREWNIANA NA LEGARACH	10,6
8	CELA	DREWNIANA NA LEGARACH	10,8
9	WIATROŁAP	WYKŁADZINA PVC	5,4
10	DYŻURKA	DREWNIANA NA LEGARACH	7,5
10.1	WC	PŁYTKI CERAMICZNE	1,9
11	MAGAZYN	WYKŁADZINA PVC	1,3
12	UMYWALNIA	LASTRIKO	4,8
13	WC	LASTRIKO	6,1
14	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PVC	6,4
15	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PVC	7,8
16	SZATNIA	DREWNIANA NA LEGARACH	14,7
17	GABINET LEKARSKI	WYKŁADZINA PVC	16,4
18	WIATROŁAP	WYLEWKA BETONOWA	2,4
18.1	POM. GOSPODARCZE	WYLEWKA BETONOWA	4,0
18.2	POM. GOSPODARCZE	WYLEWKA BETONOWA	4,5
19	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	34,8
20	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	35,0
21	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	45,9
22	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	23,4
23	GARAŻ	WYLEWKA BETONOWA	37,5
24	GARAŻ	LASTRIKO	36,9
25	GARAŻ	LASTRIKO	4,6
KLATKA SCHODOWA			
RAZEM:			438,4

- OBJAŚNIENIA:
- przewody powrotne c.o.
 - przewody zasilające c.o.
 - przewody powrotne o.p.
 - przewody zasilające o.p.
- (C07) oznaczenia pionów
- przebieg przez strop- w górę
- grzejnik niezintegrowany zasilany bocznie
- grzejnik zintegrowany
- KMP 33/600/800 typ/wysokość/długość
- grzejnik łazienkowy
- SAN 15/500 typ/długość
- rozdzielacz z zestawem pompowo-mieszającym
- zawór powrotny
- zawór termostatyczny
- 7,00 nastawa zaworu termostatycznego
- A pomocnicze oznaczenia rozgaleźli, spójne z rozwinięciem
- numer pomieszczenia
- 4+20 °C temperatura
- Φwym: 715 W zapotrzebowanie na ciepło
- ogrzewanie podłogowe
- numer pomieszczenia
- 5 11,30 m² VA 100/150 odstęp układania
- stręła brzegowa/ pozostała część pom. powierzchnia podłogi grzewczej
- czujka temperatury montowana na wysokości 1,3 m nad posadzką, zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich kratą stalową

EFEKT SP. Z O.O.

41-103 SIEMANOWICE ŚLĄSKIE

UL. E. ORZESZKOWEJ 4

tel. (32) 765 28 65

e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl

www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku aresztów wraz warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:

dz. nr 1567/43; 1568/43; Tychy, al. Bielska 46 obrebr: 0001 Tychy, Jedz. 247701_1 Tychy

projektant:

inż. Zdzisław Rzeszutek upr. bud. nr 355/82

podpis:

branża:

SANITARNA

stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

współpraca:

inż. Piotr Borowicz

tytuł rysunku:

PROJEKT INSTALACJI C.O. RZUT PARTERU

skala:

1:100

data:

CZERWIEC 2017

nr rysunku:

S - 03