


Prisma Pack, wisząca, 160 A,
IP 43 (z drzwiami, dachem i
uszczelką), IK 08, lcc 50 kA,
biały RAL 9001, 3x24=72mod



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Q1	F1	TP2/G/1	TP2/G/2	TP2/G/3	TP2/G/4	TP2/G/5	TP2/G/6	TP2/G/7	TP2/G/8	TP2/G/9	TP2/G/10	TP2/G/11	TP2/G/12	TP2/G/13	TP2/G/14	TP2/O/1	TP2/O/2
YKY 5x10	-	YKYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	-	YDYżo 3x2,5	-	-	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
Wyłączenie główne tablicy TB1	Kontrola napięcia	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 21	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 21	Zasilanie gniazd porządk. pom. 20	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 20	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 19	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 19	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 18.1,18.2	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 22,23,24	Zasilanie gniazda 3f pom. 21	Zasilanie gniazda 3f pom. 20	Rezerwa	Podgrzewacz wody pom. 21	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja budynku aresztów wraz warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:
dz. nr 1567/43; 1568/43; Tychy, al. Bielska 46 obręb: 0001 Tychy, jed.ewid. 247701_1 Tychy

projektant:
inż. Bolesław Kusiak
upr. bud. nr 1115/94, 1759/99/U

podpis:

branża: **ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA**
stadium projektu:

współpraca: mgr inż. Krzysztof Gac

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku:
GŁÓWNA TABLICA ZASILANIA GARAŻY - TP2

skala:
-:-

data:
CZERWIEC 2017

nr rysunku:
E-02