



Istn. TG




Tablica TP1
Obudowa natynkowa 1x24 mod.

Pragma, podtynkowa, 160 A, IP 40,
IK 09 (z drzwiami), II klasa ochronn.,
metaliczny szary i biel tytanowa,
4x24=96mod



WIDOK TABLICY
STEROWNICZEJ
- TSO



Numer obwodu	Zas.		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Symbol obwodu	-		Q1	F1	VP	TP1/G/1	TP1/G/2	TP1/G/3	TP1/G/4	TP1/G/5	TP1/G/6	TP1/G/7	TP1/G/8	TP1/G/9	TP1/G/10	TP1/G/11	TP1/G/12	TP1/G/13	TP1/G/14	TP1/G/15	TP1/G/16	TP1/O/1	TP1/O/2	TP1/O/3	TP1/O/4	TP1/O/5	TP1/O/6	TP1/O/7	TP1/O/8	TP1/O/9	TP1/Z/1	TP1/Z/2	TP1/Z/3	TP1/Z/4	TP1/Z/5
Typ przewodu	YDYżo 5x6		YDYżo 5x4	-	-	YKYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x2,5	-	-	-	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YKY 5x10	YKY 3x1,5
Lokalizacja zasilanych odbiorników	Zasilanie z istn. tablicy el. głównej		Wyłączenie główne tablicy TB1	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 10	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 16	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 17, 10	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 17	Podgrzewacz wody pom. 11	Podgrzewacz wody pom. 17	Podgrzewacz wody pom. 14	Zasilanie gniazda umywal. pom. 17	Zasilanie gniazda porządk. pom. 14	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 14	Zasilanie gniazd ogólnych pom. 14	Zasilanie gniazda umywal. pom. 10.1	Zasilanie kuchanki el. pom. 14	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie oświetlenia cela	Zasilanie oświetlenia cela	Zasilanie oświetlenia cela	Zasilanie oświetlenia cela	Zasilanie oświetlenia cela	Zasilanie oświetlenia pom. mokre	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	Zasilanie CCTV	Zasilanie KD	Zasilanie GPD	Zasilanie TP2	Zasilanie zestawu pompowego	

41-103 SIEMANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Termomodernizacja budynku aresztów wraz warsztatami oraz budynku Ruchu Drogowego KMP w Tychach al. Bielska 46, wraz z remontem warsztatów i pomieszczeń osób zatrzymanych wraz z wymianą wszystkich instalacji

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19

projektant:
inż. Bolesław Kusiak
upr. bud. nr 1115/94, 1759/99/U

współpraca: mgr inż. Krzysztof Gac

tytuł rysunku:
GŁÓWNA TABLICA
ZASILANIA ARESZTU - TP1

skala:
-:-

data:
CZERWIEC
2017

nr rysunku:
E-01

Lokalizacja:
dz. nr 1567/43; 1568/43;
Tychy, al. Bielska 46
obręb: 0001 Tychy,
jed.ewid. 247701_1 Tychy

branża:
ELEKTRYCZNA
i TELETECHNICZNA

stadium projektu:
**PROJEKT
WYKONAWCZY**