

OZNACZENIA


Legenda oprav	
Oświetlenie podstawowe	
Oznaczenie	Typ
A	Oprawa nastropowa COSMO1, ze św. T26 36/830, typu CO1 236 EVG-E, IP65, P = 80 W

Łącznik klawiszowy 2grup. świecznikowy, bryzgoodp. IP44, 16 A/250 V:AC, n/t, typu Hermetica


Gniazdo podwójne wtyczk. 2bieg. z uzienien. bryzgoodp. IP44, 16 A/250 V:AC, n/t, typu Hermetica

Regulator + pompa (230 V:AC, 50 Hz, P = 0,3 kW)

Tabl. elektryczna wymiennikowni 230 V:AC
TE-W




Oświetlenie - wymiennikownia
Gniazdo wtyczkowe - wymiennikownia
Rezerwa
Regulator + pompa
Rezerwa



TE-W

Rozdzielnica modułowa, IP65, n/t, typu VE112SN (302 x 310 x 114) mm



Skala 1:12

Uwaga!
Zasilanie tablicy węża ciepłego wykonać z istniejącej tablicy z zabezpieczeniami budynku TG-B (numer obwodu zasilającego ustalić na budowie).
Tablica TG-B znajduje się na parterze. Budynek nr 8 zasilany jest z budynku głównego KMP Zabrze

Przedmiotowy projekt (wzrost architektury) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lipca 1994r. z późn. zm.) Zwielokrotnienie egzemplarzy, odczytanie lub jakiegokolwiek, bez wypowiadania do obrotu bez zgody autora są zabronione.	
OSTRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA	
40-758 Katowice ul. Ogrodowa 24, tel. +48 32 202 20 80	
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8 PRZY KMP W ZABRZU UL. 1 MAJA 10
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
NAZWA	Instalacje elektryczne
RYSUNKU	Rzuty portretu, instalacja zasilania, gniazda wtyczkowe i oświetlenia, Tablica elektryczna wymiennikowni 230 V:AC, TE-W, Schemat teowy, Wzrost
PROJEKT.	mgr inż. Krzysztof Kolonko
OPRAC.	14/782
SPRAW.	DATA
NR RYS.	E/M-1
SKALA	1:100
FORMAT	A3
DATA	08.2017