

Uwaga! Wymiana Co uwzględniona w projekcie instalacyjnym

RZUT PIWNIC
stan projektowany

LEGENDA:

- 15 x 1,2 / 705 W — projektowane przewody instalacji obiegu grzejnikowgo C.O. z rur stalowych ocynk. łączonych na zacisk (podano średnicę zewnętrzną x grubość ścianki przewodów)
- zawór kulowy
- zawór podpionowy typu ASV-PV GW wraz z zaworem ASV-M GW
- P1 — pion centralnego ogrzewania
- odpowietrznik z zaworem stopowym i zaworem odcinającym
- INT 22/600 [600] — grzejnik stalowy płytowy
- SAC 07 [600mm] — grzejnik łazienkowy

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

STRUKTON PRACOWNIA PROJEKTOWA
40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NR 8 PRZY KMP W ZABRZU UL. 1 MAJA 10**				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	Instalacja centralnego ogrzewania RZUT PIWNIC			NR RYS.	
		NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKT.	mgr inż. Ewa Kolonko	501/86		FORMAT	CO/W-01
OPRAC.	mgr inż. Zbigniew Kolonko				
SPRAW.	mgr inż. Marek Biadacz	721/94		DATA	05. 2017