

Główne urządzenia w kotłowni:
1. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 22 kW
3. podgrzewacz c.w.u. o poj. 120 litrów
4. neutralizator kondensatu
23. naczynie wzbiorcze c.o.
24. naczynie wzbiorcze c.w.u.

Numeracja urządzeń i armatury według zestawienia materiałów, załącznik nr

LEGENDA:

- obieg ciepłowniczy (kotłownia)–zasilanie
- obieg ciepłowniczy (kotłownia)–powrót
- woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
- c.w.u.
- cyrkulacja
- kable sterownicze z automatyki kotła
- GAS — instalacja gazu

- pompa
- zawór kulowy gwintowany
- zawór zwrotny gwintowany
- zawór spustowy
- zawór antyskażeniowy
- zawór do napełniania złądu z reduktorem
- zawór równoważący
- filtr siatkowy
- manometr
- termometr
- zawór bezpieczeństwa
- filtr
- zawór regulacyjny trójdrogowy

UWAGA:
Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczeństwa oraz na wypływie z neutralizatora skroplin wykonać lejki z przerwą powietrzą i sprowadzić ze spadkiem do kratki wpustu podłogowego

Treść rysunku stanowi materiał chroniony prawem autorskim. Nie wyraża się zgody na wykorzystanie go bez pisemnej zgody autorów.

Jednostka projektowa:
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9

Adres:
Wilkowice, ul. Parkowa
jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant:
mgr inż. Mirosław Wyderka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09

Sprawdzający:
mgr inż. Lidia Wyderka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13

Opracował:
mgr inż. Izabela Kiepura

Numer projektu: AAG/17/0004

Data: maj 2017

Branża: sanitarna

Skala rysunku: - - - - -

Tytuł rysunku:
Schemat technologiczny kotłowni

Numer rysunku: g-02

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie