

LEGENDA (sieci elektryczne):

- Projektowana linia kablowe typu:
  - GLZ typu en.n 0,6/1kV – zasilanie obiektu
  - RG/POMP en.n 0,6/1kV – zasilanie pompy zatapialnej
- Rura osłonowa
- ZKP – Zestaw złączowo-pomiarowy ZK1e-1P
- RPOŻ – Rozdzielnica wyłączenia pożarowego RPOŻ
- RAG – Rozdzielnica agregatu RAG
- kanalizacja kablowa
- studnia kablowa

UWAGA:

1. W przypadku demontażu istniejącego oświetlenia terenu, należy również zlikwidować istniejące linie kablowe zasilające niniejsze oświetlenie
2. Należy zdemontowac nieczynne urządzenia i linie kablowe.
3. Miejsca skrzyżowań z innymi sieciami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi
4. Prace ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Jednostka projektowa:
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Wilkowicach, przy ul. Parkowej, na działce nr 3301/9

Adres:
Wilkowice, ul. Parkowa
jedn. ewid.: 240210_2 Wilkowice, obręb: 0007 Wilkowice, dz. nr: 3301/9

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant:
mgr inż. Mariusz Szlenk
Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13

Sprawdzający:
mgr inż. Michał Kretek
Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12

Numer projektu: AAG/17/0004

Data: czerwiec 2017

Branża: elektryczna

Skala rysunku: 1:500

Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu. Sieci elektryczne

Numer rysunku: EZ-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie