



LEGENDA:

- instalacja gazowa
- R.O. DN65 rura ochronna

UWAGI:

- Przewody instalacji gazowej prowadzić pod ścianą powyżej innych instalacji.
- Instalację gazową nie obudowywać.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalację, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Użyć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrob konkretny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązanie zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem.
- Wszystkie wyroby, otwory i rzędnice należy sprowadzić no budowę, a wszelkie odstępowania należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
- Wszystkie przebiegi przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podziałkach architektonicznych).
- Wszystkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

PROJEKT BUDOWLANY			
Jednostka projektowa:	Nazwa inwestycji:	Projektant:	Numer projektu:
<b>AMG</b> An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisarzatu Policji w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i gazu w obiektach na dz. nr 463/12	mgr inż. Mirosław Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	AA/16/0039
	Adres:	Opracował:	Data:
	Kobiernice, ul. Żywiecka 6 jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr 463/12	mgr inż. Anna Kunc	sierpień 2016
	Investor:	Sprawdza/oryg.	Brzdąk:
	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	mgr inż. Lidia Wyderka Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13	sanitarna
Koordinacja proj.:	Wyk. rysunku:		Skala rysunku:
mgr inż. arch. Konrad Odrzomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	<b>Rzut piwnicy - instalacja gazowa</b>		1:50
			Numer rysunku:
			<b>g-01</b>

Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wyznaczyć i zrealizować na budowie