

LEGENDA

Symbol	Nazwa	Moc
A	AQUAF2 LED 4300 HF L840 [STD] lub równoważna,	34 W
B	LEOPARD 1900 LED2 MWS OP RD WH L840 [STD] lub równoważna,	20 W
C	EYE BE 1100 LED HF OP S ANT L840 [STD] lub równoważna,	12 W
D	EQUAMINI L1180 LED2100-840 [STD] lub równoważna,	18 W
E	EQUAMINI L1180 LED2100-840 END [STD] lub równoważna,	18 W
F	MIREL-L A LED3800-840 L1200 EVG [STD] lub równoważna,	28 W
G	MIREL-L A LED2800-840 L1200 EVG [STD] lub równoważna,	20 W
H	ForceLED Pro 4500-840 HFI [STD] lub równoważna,	37 W
J	MIREL-L A LED3800-840 L1200 LDO [STD] lub równoważna,	29 W

sufity/obudowy z płyt GKB
sufity/obudowy z płyt GKBI
sufity/obudowy z płyt GKF
kratka wywiewna naścienna
kratka wywiewna naścienna
anemostat nawiewny

Oprawa kierunkowa Primos CT J LED, jednostronna, naścienna lub równoważna,

Oprawa doświetlająca Primos AP II CT 1C LED5, nasufitowa lub równoważna,

N Oprawa doświetlająca Kwadra N AREA CT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa lub równoważna,

N Oprawa doświetlająca Kwadra N ROAD PLUS CT 1C LED3 (kolor RAL), nasufitowa lub równoważna,

+T Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC CT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 lub równoważna,

UWAGA! – rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP44

Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP44

Łącznik oświetleniowy, schodowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, przycisk podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, krzyżowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP20

Łącznik oświetleniowy, przycisk podtynkowy (p) lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP44

UWAGI:

1. Rozmieszczenie opraw awaryjnych zweryfikować ze służbami p-poż. po wyznaczeniu dróg ewakuacyjnych i rozmieszczeniu sprzętu p-poż
2. Oprawy awaryjne z central testem.
3. W sali odpraw zastosować system sterowania CIRCLE KIT z panelem włączania min 3 scen, płynnego ściemniania, panele rozmieścić przy każdym wejściu
4. Oprawy zamienne wymagają potwierdzenia równoważnych parametrów technicznych oraz potwierdzenia spełnienia wymagań oświetleniowych.
5. W projekcie równoważnym, nie przekraczać mocy zainstalowanej.
6. W pokoju zatrzymanych zastosować oprawę wandaloodporną 4 x IK10

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:
AAG
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Nazwa inwestycji:
Termomodernizacja i przebudowa budynku Komisariatu Policji w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 6 (ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych oraz wykonanie instalacji wentylacji i gazu w obiekcie) wraz z elementami zagospodarowania terenu

Projektant:
INŻ. MARIUSZ KOSIORZ
UPR. PROJ. NR: 585/01

Numer projektu:
AAG/16/0039

Adres:
Kobiernice, ul. Żywiecka 6
jedn. ewid.: Porąbka, obręb: Kobiernice, dz. nr: 463/12, 4912/4

Data:
LISTOPAD 2016

Branża:
ELEKTRYCZNA

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Skala rysunku:
1:50

Tytuł rysunku:
Rzut piwnicy - instalacja oświetleniowa.

Numer rysunku:
E-05

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie