

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa i montaż systemów zasilania gwarantowanego dla KMP Tychy**” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zatem jako warunek spełniony urządzenia nie będące kompatybilne z określonym w zał. 3 do SIWZ pkt. 11 systemem UPS jeśli Dostawca zapewni Zamawiającemu niezwłoczny dostęp do dodatkowego zapasowego modułu mocy?”

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zmiany zaproponowane w pytaniu nr 1. Urządzenia muszą spełniać warunki kompatybilności zgodnie z pkt 12 załącznika nr 3 do SIWZ. Jednocześnie zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ sformułowanie „(...) w pełni kompatybilne i zamiennie z modułami użytkowymi przez Zamawiającego (...)” nie ogranicza zaoferowania asortymentu tylko do oryginałów.

Ponadto Zamawiający informuje, że z posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiającego wynika, że warunki kompatybilności określone w załączniku nr 3 do SIWZ spełnia więcej niż jeden produkt dostępny na rynku, wobec czego niezasadny jest zarzut iż „w praktyce tylko jeden faktyczny producent może zaoferować swoje rozwiązania”.

Pytanie 2

Czy zamawiający wydłuży termin składania ofert o 7 dni aby dostawcy mogli lepiej przygotować swoje oferty?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że ustala nowy termin składania ofert na dzień 12.10.2017 na godz. 12:00.