

Egz. pojedynczy

**Zespół Zamówień Publicznych  
KWP w Katowicach**

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa i montaż systemów zasilania gwarantowanego dla KMP Tychy**” po wizji lokalnej wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

*Prosimy zatem o doprecyzowanie jaki jest współczynnik mocy odbiorów oraz dla jakiego obciążenia wyrażonego w kW ma być skalkulowany czas obciążenia. Zapis w specyfikacji niestety nie jest jednoznaczny.*

**Odpowiedź 1**

Współczynnik mocy odbiorów  $\cos \phi = 0,9$ . Dla obciążenia 20 kW o sumie pracy autonomicznej minimum 3 godziny.

**Pytanie 2**

*Czy baterie do UPS-a mają zostać posadowione w dotychczasowym pomieszczeniu z bateriami czy w innym pomieszczeniu?*

**Odpowiedź 2**

Baterie mają zostać posadowione w dotychczasowym pomieszczeniu.

**Pytanie 3:**

*Czy Zamawiający wymaga wymiany kabli zasilających pomiędzy RG a pomieszczeniem UPS? Jeśli tak - dla jakiego obciążenia docelowego mają być przewidziane kable zasilające UPS? Jaka jest ich długość i jak mają być prowadzone?*

**Odpowiedź 3**

Zamawiający nie wymaga wymiany kabla pomiędzy RG a pomieszczeniem UPS-a.

**Pytanie 4:**

*Wskazanie dokładnego typu, modelu, Part Number oraz data produkcji urządzeń z którymi nowy UPS i jego moduły powinny być kompatybilne.*

**Odpowiedź 4**

Modułowe systemy UPS – ENETRONIC modular SE firmy Benning, data produkcji 2010 rok

**Pytanie 5**

*Wskazanie przynajmniej dwóch lub więcej referencyjnych producentów UPSów, które spełniają wskazane przez Państwa wymagania.*

**Odpowiedź 5**

Według wiedzy Zamawiającego kompatybilność z systemem uzyskują urządzenia firmy Gxxxxxx Exxxxxx, oraz Bxxxxxx.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, wzoru umowy i formularza ofertowego poprzez dodanie do Rozdziału I SIWZ pkt 13, w § 1 wzoru umowy pkt 4 oraz pkt 18 w załączniku nr 1 do SIWZ -formularzu ofertowym o treści:

Dostarczony przedmiot umowy pochodzi z legalnego kanału sprzedaży dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tym samym, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że ulega przesunięciu termin składania ofert na dzień 16.10.2017 r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 12:30.

W przypadku Wykonawców którzy złożyli oferty Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca zapoznał się z treścią umowy ( po modyfikacji Zamawiającego) i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy po modyfikacji