

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Zakup pierwszego wyposażenia dla zaplecza obsługowo – naprawczego Stacji Obsługi Bielsko-Biala**”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań z odpowiedziami:

**Zapytania z dnia 12.10.2017 r.**

*„W opisie przedmiotu zamówienia, zadanie nr 1 – kompletna linia diagnostyczna dla pojazdów o DMC do 3,5 tony, Zamawiający wymaga: bębnowy odciąg spalin o średnicy węża 6” (150mm). Ze względu na to, że do obsługi pojazdów o DMC do 3,5 tony stosuje się odciąg spalin o średnicy węża 4” (100mm) proszę o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający dopuszcza bębnowy odciąg spalin o średnicy węża 4”.”*

**Odpowiedź**

**W związku z faktem, iż zamontowana w całym obiekcie instalacja odciągu spalin jest zrealizowana na wężach o średnicy 6” (150mm) Zamawiający nie dopuszcza bębnowego odciągu spalin o średnicy węża 4” (100mm).**

wyk. w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego