

Egz. Pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe w budynku „C” - dostosowanie do warunków przeciwpożarowych określonych w Postanowieniu nr 240/2007 Śląskiego Komendanta PSP z dnia 19 grudnia 2007r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W projekcie wykonawczym dostosowania klatek w punkcie 4 jest zapis „, Klatki wyposażone będą w jedne drzwi dwuskrzydłowe, światło przejścia 150 cm, skrzydło większe o szerokości 100 cm. Skrzydło to utrzymywane będzie w pozycji otwartej przez elektrozwoy, które zamkną drzwi pod wpływem sygnału SSP.

W korytarzach zaprojektowano drzwi EIS30 (w wersji dymoszczelnej).”

Elektro zwory są to zewnętrzne elektro zaczepy czy o taki element chodzi czy może wg funkcji która ma pełnić elektro trzymacz

Odpowiedź: Elektro zwory zostały usunięte z rozwiązania, nie pojawiły się na rysunkach i w zestawieniu. Nie należy ich wyceniać.

Pytanie 2: Punkt 5.2

- drzwi D1 EIS 30

Drzwi dwuskrzydłowe z klatek schodowych na korytarz i do łączników;

Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI 30, aluminiowe lub stalowe, pełne. Kolor szary. Wymiar skrzydła czynnego 90cm.

Drzwi wyposażone w samozamykacz i kontrolę dostępu.

Zastosowanie w jednych drzwiach elektrotrzymacza oraz kontroli dostępu nie pozwoli spełnić obydwu fukcji na raz.

W zestawieniu stolarki wszystkie drzwi są oznaczone jako dymoszczelne „EIS 30 „, natomiast wg punktu 4 powinny być tylko drzwi na korytarzu D2, D3

Odpowiedź: Nie ma przypadku zastosowania jednocześnie elektrotrzymacz i KD. Drzwi należy wycenić zgodnie z treścią zestawienia ślusarki.