

Egz. pojedynczy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont oraz realizację zaleceń pokontrolnych w obiektach KWP (Remont instalacji zasilania w ciepło grzewcze budynku administracyjnego 1A oraz budynku kasyna w kompleksie KWP Katowice ul. Lompy 19)”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań z odpowiedziami:

Zapytania z dnia 20.10.2017 r.**Pyt. nr 1**

„Z uwagi na brak w przedmiarze pozycji dotyczących:

a) kosztów wykonania projektu wraz z uzgodnieniem z TAURON Ciepło;

b) kosztów robót budowlanych adaptacji pomieszczenia SWC;

c) kosztów robót elektrycznych zasilania i oświetlenia SWC

czy i w jakim zakresie uwzględnić powyższe koszty w ofercie ? Jeżeli nie, czy zakres robót budowlanych i elektrycznych będzie rozliczony powykonawczo?”

Odp. nr 1

Zamawiający informuje, że:

- a) zamówienie obejmuje w ramach robót remontowych zasilania, zabudowę modułu transformacji parametrów ciepłych dla budynku Kasyna – SWC o mocy 200kW zastępującego węzeł cieplny mieszania pompowego. Moduł transformacji zunifikowany wg rozwiązań zastosowanych już w systemie grzewczym kompleksu KWP Katowice. Należy zastosować urządzenia kompatybilne i spójne oraz równoważne pod względem funkcji z zastosowaną aktualnie w kompleksie KWP Katowice ul. Lompy 19 automatyką firmy Schneider i uwzględnieniem możliwości podłączenia do systemu BMS budynku. Koszty doboru stacji transformacji wraz z uzgodnieniami z Tauron Ciepło Sp.z o.o. - należy wliczyć w cenę kompaktowej stacji wymienników ciepła.
- b) roboty remontowe zasilania w ciepło grzewcze Kasyna - w tym moduł transformacji parametrów grzewczych , dotyczą istniejącej rozdzielni ciepła w budynku Kasyna. Zamawiający nie przewiduje robót budowlanych adaptacyjnych pomieszczenia rozdzielni ciepła.
- c) w cenie kompaktowej stacji należy uwzględnić rozdzielnicę elektryczną dla podłączenia sterownika do instalacji elektrycznej rozdzielni ciepła.

Pyt. nr 2

„Czy termin wykonania zadania z dniem 15.12.2017 r. jest terminem ostatecznym ? Szacowany termin realizacji zadania związany z wykonaniem projektu wraz z uzgodnieniami, a następnie dostawą i montażem węzła cieplnego wyniesie 2,5 (dwa i pół) miesiąca od podpisania umowy.”

Odp. nr 2

Termin realizacji zadania określony na dzień 15.12.2017 r. jest terminem ostatecznym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie na dzień 23.10.2017r – godz. 10:00 Spotkanie wszystkich zainteresowanych - RECEPCJA KWP bud A – ul. Lompy 19

wyk. w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego