

Egz. pojedynczy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont oraz realizację zaleceń pokontrolnych w obiektach KWP (Remont instalacji zasilania w ciepło grzewcze budynku administracyjnego 1A oraz budynku kasyna w kompleksie KWP Katowice ul. Lompy 19)”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań z odpowiedziami:

Zapytanie z dnia 23.10.2017 r. zadane podczas wizji

Pyt. nr 1 „Jaka będzie docelowa moc cieplna stacji transformacji ciepła dla budynku kasyna przy uwzględnieniu zapotrzebowania ciepła na potrzeby c.o., wentylacji i c.w.u z punktu widzenia doboru urządzeń odcinka pomiarowo- rozliczeniowego stacji ?”

Odp. nr 1 Odcinek pomiarowo- rozliczeniowy stacji transformacji oraz urządzenia pomiarowe i regulacyjne, należy dobrać dla docelowej mocy cieplnej $Q=297$ kW tj z uwzględnieniem rezerwy mocy cieplnej dla c.w.u i ct. Moduł centralnego ogrzewania dla kasyna należy dobrać dla mocy cieplnej – 200kW.

wyk. w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego