

[illegible]

PRZEWODY ODPOWADZAJĄCE SZTUCZNE – DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DN8  
PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ  
ODGR. NA DACHU ORAZ UZIEMEM OTOKOWYM

ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ZLOKALIZOWANE  
NA ELEWACJI BUDYNKU


ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH

POŁĄCZENIE SPAWANE

UZIOM OTOKOWY – BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.I.N. OPISEM TECHNICZNYM I ZESTAWIENIEM MATERIAŁOWYM.
2. ZACHOWAĆ WYMAGANE ODSTĘPY IZOLACYJNE MIĘDZY CHRONIONYMI URZĄDZENIAMI A INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
3. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU ŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYMI WZODAMI PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAĆ DRUTEM DNB
5. POŁĄCZENIE POMIĘDZY ZŁĄCZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM WYKONAĆ PRZY POMOCY PŁASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm
6. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIĆ ZA POMOCĄ WZODÓW PIONOWYCH O WYSOKOŚCI ZAPEWNIĄCEJ WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ
7. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIĄCEJ WYKONAĆ PRZES SPAWANIEM ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
8. ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA SPAWEM BIEDNARKI DOCCOŁOWO
9. W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ NA DACHU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Jako zwody poziome instalacji odgromowej należy wykorzystać elementy pokrycia dachu w postaci blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,7 mm.

<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@ a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</p>	<p>Nazwa inwestycji:</p> <p>Budowa budynku Komisarzatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9</p>	<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. Mariusz Sienk Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13</p>	<p>Numer projektu:</p> <p>AAG_17_0014</p>
	<p>Adres:</p> <p>Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9</p>	<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Michał Kretek Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12</p>	<p>Data:</p> <p>październik 2017</p>
<p>Koordynacja proj.:</p> <p>mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</p>	<p>Inwestor:</p> <p>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</p>	<p>Opracowanie:</p>	<p>Branża:</p> <p>elektryczna</p>
	<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Plan instalacji odgromowej i uziemienia. Garaż</p>		<p>Skala rysunku:</p> <p>1:50</p>
			<p>Numer rysunku:</p> <p>E-09</p>

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie