

Łodygowice, dnia 31.08.2017r.

Nasz znak: ETS.DW.WT.72.2017.RW

**Komenda Powiatowa Policji
w Żywcu
Ul. Piłsudskiego 52
34-300 Żywiec**

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia sieci wodociągowej na działkę nr 6531/9 zlokalizowaną w miejscowości Łodygowice ul. Żywiecka.

Przyłącze wodociągowe powinno odpowiadać następującym warunkom technicznym:



Eco Team Service Sp. z o.o.

34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75

tel.: 33 863 05 30
e-mail: ets@eco-ts.pl
www.eco-ts.pl

NIP: 553-25-11-896
REGON: 243140431
KRS: 0000447463

Kapitał zakładowy:
16.711.000 zł

nr konta: 56 8137 0009
0016 0267 2000 0010

- Doprowadzenie wody należy zaprojektować z istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 6531/9 w Łodygowicach. Przed podjęciem prac budowlanych zawiadomić Eco Team Service w celu ustalenia przebiegu sieci. Ciśnienie wody w miejscu włączenia do wodociągu wynosi ok. 5bar. Należy przewidzieć możliwość odcięcia przyłącza poprzez zastosowanie zasuwy odcinającej,
- w przypadku przejść wodociągu pod drogami, potokami należy założyć prowadzenie wodociągu w rurach ochronnych,
- przyłącze wodociągowe projektować z rur polietylenowych klasy PE100-RC PN16MPa o średnicy Ø63mm. Przewody układać na głębokości 1.20m p.p.t w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Po trasie przyłącza ok. 0.50m nad rurą wodociągową ułożyć taśmę foliową koloru niebieskiego z wkładką metalową, którą należy wyprowadzić i przymocować do skrzynek zasuwy. W procesie montażu zastosować metodę elektrooporową, nie akceptując się stosowania kształtek o złączach skręcanych,
- armaturę wodociągową należy umieszczać jeżeli jest to możliwe poza pasem drogowym. Zasuwy wodociągowe należy umieszczać poza jezdnią dróg lub na poboczu bez umieszczania jej na prywatnej posesji. Skrzynki zasuwy w pasie drogowym należy montować na betonowych pierścieniach,
- w sytuacjach wykonania przyłącza do działki, wodomierz powinien być zamontowany w studziencie wodomierzowej PE, odwodnionej o średnicy 1000mm,



Eco Team Service Sp. z o.o.

34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
tel.: 33 863 05 30
e-mail: ets@eco-ts.pl
www.eco-ts.pl

NIP: 553-25-11-896
REGON: 243140431
KRS: 0000447463

Kapitał zakładowy:
16.711.000 zł

nr konta: 56 8137 0009
0016 0267 2000 0010


- przejście przyłącza wodociągowego przez ścianę budynku lub przez studzienkę wodomierzową uszczelnić tuleją ochronną (przejściem szczelnym),
- warunkiem dostawy wody jest zabudowa wodomierza zgodnie z PN-91/M-54910 oraz podpisanie z Eco Team Service Sp. z o.o. umowy na dostawę wody. Koszty dostawy wodomierza głównego pokrywa Eco Team Service,
- wodomierz zamontować na typowej konsoli wodomierzowej z zaworem kulowym przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskażeniowym na instalacji wewnętrznej za zestawem wodomierzowym, wodomierz w budynku powinien być zlokalizowany za pierwszą zewnętrzną ścianą,
- w przypadku ciśnienia wody w sieci wodociągowej powyżej 0,5 MPa należy zamontować za zestawem wodomierzowym indywidualny reduktor ciśnienia,
- włączenie do sieci wodociągowej na podstawie uzgodnionego projektu technicznego wykona za zgodą Eco Team Service w Łodygowicach firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
- o rozpoczęciu budowy przyłącza poinformować Eco Team Service Sp. z o.o. na 7 dni przed rozpoczęciem robót, a po zakończeniu robót zawiadomić wydającego warunki o zakończeniu robót (do 7-u dni od ich zakończenia),
- zabrania się uziemiania instalacji elektrycznej do wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskim prawem oraz powinny być dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski,
- wszelkie wykonywane roboty wykonywane są na ryzyko Inwestora, ponosi on także wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec osób trzecich,
- wydanie niniejszych warunków nie jest równoznaczne z deklaracją pokrycia kosztów przyłącza przez Eco Team Service Sp. z o.o.
- zapewniamy dostawę wody w ilości min. 2 m³ /dobę.

Projekt techniczny przyłącza wodociągowego w 2-ch egzemplarzach należy uzgodnić w Biurze Obsługi Klienta w Eco Team Service w Łodygowicach.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego geodeta uprawniony wykona pomiar powykonawczy wykonanej sieci.

Wydane warunki techniczne są ważne przez okres trzech lat.

Otrzymuje:
1 x Adresat,
1 x BOK Eco Team Service Sp. z o.o.



mgr Rafał Wajdzik
PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Przebudowa i Rozwój
Sieci Wodociągowej



DOSTARCZANIE
wody



PRACE
drogowe



ODBIÓR ODPADÓW
komunalnych



DBANIE O ZIELEŃ
i budynki
komunalne

Eco Team Service Sp. z o.o.

34-325 Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75

tel.: 33 863 05 30
e-mail: ets@eco-ts.pl
www.eco-ts.pl

NIP: 553-25-11-896
REGON: 243140431
KRS: 0000447463

Kapitał zakładowy:
16.711.000 zł

nr konta: 56 8137 0009
0016 0267 2000 0010