




A-A



Rzut



B-B



OZNACZENIA :

1. Zbiornik rurowy PE-HD SN 4 DN/Dz= 2600/2874 mm
2. Nadbudowa systemowa PE-HD SN 4 DN/Dz= 1000/1107 mm
3. Nadbudowa systemowa PE-HD-SN4 DN/Dz =600/679 mm
4. Postument pod pompy 1500 x 600 x 200 mm
5. Wlot do zbiornika rura PE-HD SDR 17 DN=250 mm
6. Kominiek wentylacyjny z rury PE-HD SDR 17 DN 110 mm
7. Właz żeliwny kl. B-125
8. Pierścień odciążający betonowy DN 1000 mm
9. Pierścień odciążający betonowy DN 600 mm
10. Pokrywa betonowa z otworem rewizyjnym DN 600 mm
11. Pompa do wody
12. Zasuwa kołnierzowa
13. Zawór zwrotny kołnierzowy
14. Układ połączeniowy pomp
15. Zawór Storz 2"
16. Przewód tłoczny PE-HD SDR 17 do instalacji tryskaczowej

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9 Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka <i>MWyderka</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09 Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka <i>LW</i> Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13 Opracowanie: inż. Karolina Skroboł <i>Skroboł</i>	Numer projektu: AAG_17_0014 Data: październik 2017 Branża: sanitarna Skala rysunku: -
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat zbiornika deszczowego		Numer rysunku: PZT-06

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pismem uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie