

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU
SKALA 1:500



Legenda:

0.01 +20 °C Φwym: 820 W	opis pomieszczenia: nr pom.; temp. obl.; straty ciepła;
22INT/600 [600 mm]	grzejnik płytowy zintegrowany z zaworem termostatycznym
	przewody instalacji c.o. (Z+P) prowadzone pod stropem kotłowni/w suficie podwieszanym
CT	przewody instalacji c.t. (Z+P) prowadzone w suficie podwieszanym
	przejście p.poż., w klasie odporności ogniowej danej przegrody

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
3. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
4. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równowaznego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
5. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
6. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
7. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.
Obowiązuje forma pisemna.

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa budynku Komisariatu Policji i garażu wolnostojącego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastruktury techniczną i drogową, zlokalizowanych w Łodygowicach, przy ul. Żywieckiej, na działce nr. 6531/9	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka **Uprawnienia budowlane w specjalności** sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0014
	Adres: Łodygowice, ul. Żywiecka jedn. ewid.: 241708_2 Łodygowice, obręb: 0002 Łodygowice, dz. nr: 6531/9	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka **Uprawnienia budowlane w specjalności** sanitarnej nr SLK/4943/PWOS/13	Data: październik 2017
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: mgr inż. Izabela Kiepura	Branża: sanitarna
			Skala rysunku: 1:50
Koordynacja proj.: **mgr inż. arch. Konrad Odziomek** **mgr inż. arch. Anna Tkaczyk**	Tytuł rysunku: **Rzut parteru - kotłownia gazowa**		Numer rysunku: g-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+