

OZNACZENIA:

- optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym
- optyczna czujka dymu
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- wskaźnik zadziałania
- ręczny przycisk oddymiania
- optyczna czujka dymu konwencjonalna
- siłownik elektryczny 24VDC

C – centrala sygnalizacji pożaru

CO – centrala oddymiania grawitacyjnego

1/2 – moduł wyjściowo wejściowy (1wy/2we)

– sygnalizator akustyczno–optyczny

1.05 – opis elementu pętli: 1–nr pętli 05–numer elementu w pętli

● – przejście pomiędzy kondygnacjami

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż. Stanisław Latos		L-0508/01 techniczna ochrona mienia	09.2017	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. Stanisław Latos		L-0508/01 techniczna ochrona mienia	09.2017	Skala: 1:100

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inwestycja: Budowa Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wojkowicach wraz z instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną, teletechniczną, gazową, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budową wiat stalowych, murów oporowych, utwardzeń terenu (ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych), przebudową sieci ciepłowniczej oraz przebudową chodnika.

Lokalizacja: Wojkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/2 obręb:0001 Wojkowice

Nazwa rysunku: System sygnalizacji pożaru - rzut poddasza

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: E/03P