
Legenda:
nawiew
wywiew
wywiew sanitariaty
dop³yw powietrza do pomieszczeń sanitarnych poprzez podcięcie drzwi lub otwory w dolnej części o powierzchni minimum 0,022m²
Uwagi!
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Wykonać układ zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany, stropy wyzielenia pożarowego za pomocą klap p.poż.
7.Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.
8. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL.
9. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane kanałami wentylacyjnymi należy uszczelnić elastycznie, otwory należy wykonać od 500-1000mm większe od przewodu z izolacją.
10.Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane należy zabezpieczyć przed przemarzaniem (wełna mineralna 8cm).
11. W miejscu przejścia rur przez połać dachową należy wykonać obróbkę blacharską. Ze względu na to, iż przejście jest to narażone na przecieki uszczelnienienależy wykonać ze szczególną starannością. Przejście przez dach oraz ściany zewnętrzne wykonać jako powietrzno-szczelne.
12. Jeżeli przed przystąpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia.
Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym,
czerpnia powietrza 400x400
czerpnia powietrza 600x600
nawietrzak ocienny
przebicie dach Ø225
przebicie dach Ø200
przebicie dach Ø250
przebicie dach 450x450
przebicie dach Ø354
przebicie dach Ø300
przebicie dach Ø315
przebicie dach Ø400
przebicie dach Ø500
przebicie dach Ø200
przebicie dach Ø225
przebicie dach Ø200
przebicie dach Ø225
przebicie dach Ø225
przebicie dach Ø225