

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:  
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl

Pszczyna, dn. 02.10.2017 r.

Komenda Wojewódzka Policji  
ul. Lompy 19  
40-001 Katowice

TD/OGL/OME/K/WT/WP/203/2017

S/WP/361/2017

### **WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie wydania warunków przebudowy istniejącej linii kablowej SN kolidującej z projektowanym posterunkiem policji w Woli przy ul. Lipowej działka 1979/35 informujemy, że przedmiotowa przebudowa może być wykonana wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanej strony i jednocześnie podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

- **Istniejącą linię kablową SN HAKnFta 3x120mm<sup>2</sup> pomiędzy stacjami S 400 RS Wola i słupem napowietrznej linii średniego napięcia nr 9006 przebudować poza obręb projektowanej inwestycji zgodnie z załączoną propozycją.**
- 1. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
- 2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Tauron Dystrybucja S.A. w Pszczynie, oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
- 3. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
- 4. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
- 5. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
- 6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
- 7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Region SJA w Pszczynie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
- 8. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
- 9. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- 10. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
- 11. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD.SA w wersji papierowej i elektronicznej.

12. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
13. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TD SA.
14. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
15. Obowiązuje treść wywiadu branżowego wydanego dnia 18.09.2017 przez TAURON Dystrybucja S.A. pismem TD/OGL/OMD/2017-09-18/0000014.
16. Osoba do kontaktu Wiesław Porębski telefon 32 3032 393.

Nr kolizji w Sonet 351/2017

Łączymy wyrazy szacunku

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Pełnomocnik  
  
**Wiesław Porębski**

Załączniki:

1. Projekt Porozumienie

Kopia:

1. TDS.A OME Pszczyna