RZUT FUNDAMENTÓW

1:50





Zestawienie stali

Obiekt : Zbrojenie fundamentów

Lp	Nr elementu	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt]	Długość ogólna [m]				
					ø6	ø8	ø10	ø12	ø16
1	1	ø12	12000	60				720.00	
2	2	ø6	1870	360	673.20			0.00	
3	3	ø12	1500	80				120.00	
4	4	ø10	12000	28		0.00	336.00	0.00	
5	5	ø6	1080	195	210.60	0.00	0.00	0.00	
6	6	ø12	1800	110		0.00	0.00	198.00	
7	7	ø12	1400	65		0.00	0.00	91.00	
8	8	ø8	2180	17		37.06	0.00	0.00	
9	9	ø16	8350	4		0.00	0.00	0.00	33.40
10	10	ø16	8650	5		0.00	0.00	0.00	43.25
11	11	ø16	1900	2		0.00	0.00	0.00	3.80
12	12	ø16	2050	2		0.00	0.00	0.00	4.10
13									
14	Suma długości [m]				883.80	37.06	336.00	1129.00	84.55
15	Masa jednostkowa [kg/m]				0.222	0.395	0.617	0.888	1.58
16	Masa razem [kg]				196.20	14.64	207.31	1002.55	133.59
17	Masa ogólna [kg]				1554.30				
18	Wykonać [szt]				1				
19	Masa całkowita [kg]				1554				

Ława Ł-01

długość ~16,1mb

1:20



Ława Ł-02

długość ~26,4mb

1:20



Ława Ł-03

długość ~15,8mb

1:20



Stopa SF-01

wyk. 1x

1:20



Ława Ł-04

długość ~27,1mb

1:20



Ława Ł-05

długość ~5,0mb

1:20



Ława Ł-06

długość ~4,8mb

1:20



Stopa SF-02

wyk. 1x

1:20



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1. stopa fundamentowa (600x1200x1500mm) SF-01 -1szt
2. stopa fundamentowa (600x1200x1650mm) SF-02 -1szt
3. ława fundamentowa (400x1200mm) Ł-01
4. ława fundamentowa (400x1500mm) Ł-02
5. ława fundamentowa (400x1100mm) Ł-03
6. ława fundamentowa (400x900mm) Ł-04
7. ława fundamentowa (400x600mm) Ł-05
8. ława fundamentowa (600x600mm) Ł-06
9. rdzenie żelbetowe (240x240mm) R-01 -21szt
10. słup żelbetowy (240x240mm) S-01 -2szt

UWAGI TECHNICZNE:

1. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
2. Ważne są tylko wymiary opisane.
3. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
4. Wszystkie poziomy podano w metrach.
5. Beton konstrukcyjny: C20/25.
6. Stal zbrojeniowa: ØB≥ B500SP; Ø8< RB500W.
7. Otulina zbrojenia: dolna 50mm, boczna 40mm.
8. Wodoszczelność W8.
9. Mrozoodporność F150.
10. Zbrojenie należy uciąglić na długości w taki sposób aby liczba zakładów w jednym przekroju nie przekraczała 50% danego zbrojenia.
11. Jeżeli nie zaznaczono na rys. inaczej to gięć zbrojenie na średnicy 4ø.
12. Długość zakładu dla: ø12–min.800mm; ø16–min.1050mm.
13. Długość zakotwienia dla: ø12–min.550mm; ø16–min.750mm.
14. Rozpatrywać łącznie z rys. K-02.

Jednostka projektowa:
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Oddamek
mgr inż. arch. Anna Tłuczyk

Nazwa inwestycji:
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na działce nr 1979/35

Adres:
Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedźna, obręb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant:
mgr inż. Marian Sokołowski
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 563/83

Sprawdzający:
mgr inż. Jacek Słowik
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 130/97

Opracowanie:
inż. Tomasz Nowatkowski

Numer projektu: AAG_17_0010

Data: wrzesień 2017

Branża: konstr.

Skala rysunku: 1:50;1:20

Tytuł rysunku: Rzut fundamentów.

Numer rysunku: k-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie